



Wodociągi Krakowskie
1901-2016

Obszar miasta
z którego ścieki odbiera
Oczyszczalnia Ścieków PŁASZÓW



data rozpoczęcia działalności:
1974 r.



oczyszczalnia
mechaniczno-biologiczna



maksymalna wydajność
oczyszczalni:
328 000 m³/dobę



średni przepływ:
150 00 m³/dobę



odbiornikiem ścieków
oczyszczonych jest
rzeka Drwina
(dopływ Wisły)



zakład oczyszcza
ścieki komunalne
od 780 tys. RLM*
* równoważna liczba mieszkańców



Oczyszczalnia Ścieków
PŁASZÓW

OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW PŁASZÓW

SCHEMAT PROCESU TECHNOLOGICZNEGO

