

zainteresowani wykonawcy

dot.: przetargu ograniczonego nr 995/PN-69/2017 p.n. „Remont rurociągów magistralnych: Część V – „Magistrala DN 500 ul. Opolska od ul. Krowoderskich Zuchów do ul. Prądnickiej”.

Zamawiający – Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji - Spółka Akcyjna, 30-106 Kraków, ul. Senatorska 1, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. *Prawo zamówień publicznych* (tekst jednolity - Dz. U. z 2015 r., poz. 216) oraz pkt X.3 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, przekazuje otrzymane od wykonawcy pytania oraz udzielone na nie odpowiedzi.

Pytanie:

Czy Zamawiający wymaga aby do renowacji zostały użyte rury PEHD RC czy PEHD ?
Nadmieniamy, iż powszechnie stosowane w metodach ciasnopasowanych są rury PEHD, pod warunkiem zachowania odpowiednich parametrów jakościowych, które powinny się odnosić zarówno do surowca jak i gotowego wyrobu i być potwierdzone dokumentami wynikającymi z badań bieżących (np. Świadectwo odbioru 3.1 wg normy PN-EN-10204:2006).

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymogi podane w siwz.

Pytanie:


Żądanie aby rury posiadały certyfikat zgodności ze specyfikacją PAS1075 w żaden sposób nie daje zwiększonej gwarancji co do jakości dostarczonej partii rur ponieważ nie jest możliwe wykonanie badań potwierdzających tą zgodność dla tej konkretnie dostarczonej partii (czas badania trwa wiele miesięcy, ponad to jest wyjątkowo kosztowny). W przypadku postawienia przez Zamawiającego wymogu, iż rury muszą być wykonane w 100% z surowca pierwotnego (bez dodatku jakichkolwiek domieszek czy regranulatu) prosimy o potwierdzenie, że wystarczającym staje się żądanie aby to zastosowany do tej produkcji surowiec posiadał certyfikat zgodności ze specyfikacją PAS1075.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymogi podane w siwz.

Prosimy o uwzględnienie powyższych odpowiedzi przy opracowaniu oferty.

Na oryginale podpis i pieczęć:

WIOLETTA KUBICA
DYREKTORA
ds. Zakupów Zastępcza Dyrektora ds. Zakupów

Wioletta Kubica

**Zamieszczono na stronie internetowej MPiK SA: www.mpwik.krakow.pl/przetargi
w dniu 12 stycznia 2018 r.**