



EZU/AR/434/PN-43/416/2018

Kraków, 10 lipca 2018 r.

**zainteresowani wykonawcy**

**dot.: przetargu nieograniczonego nr 434/PN-43/2018 p.n. „Sukcesywne dostawy wodomierzy i urządzeń do zdalnego odczytu”**

Zamawiający – Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji - Spółka Akcyjna, 30-106 Kraków, ul. Senatorska 1, działając na podstawie SIWZ Rozdział X ust. 3 przekazuje otrzymane od wykonawcy pytanie oraz udzieloną odpowiedź.

**Pytanie 1:**

Czy Zamawiający dopuszcza, dla pozycji 1 i 3 tabeli w zakresie I części pn. „Dostawy sukcesywne nowych wodomierzy suchobieżnych pojemnościowych do zimnej wody pitnej”, wodomierz o konstrukcji jednostrumieniowej i klasie metrologicznej  $R \geq 80$ ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że dopuszcza, dla pozycji 1 i 3 tabeli w zakresie I części pn. "Dostawy sukcesywne nowych wodomierzy suchobieżnych pojemnościowych do zimnej wody" wodomierz o konstrukcji jednostrumieniowej i klasie metrologicznej  $R > 80$ .

Prosimy o uwzględnienie powyższej odpowiedzi przy opracowaniu oferty.

Złota DYREKTORA  
Ms. Zakupów  
Wioletta Kozłowska

***Zamieszczono na stronie internetowej MPWiK SA: [www.mpwik.krakow.pl/przetargi](http://www.mpwik.krakow.pl/przetargi)  
w dniu 10 lipca 2018 r.***