



EZU/MZ/64/PN-20/ 131 /2018

Kraków, 20 marca 2018 r.

zainteresowani wykonawcy

dot.: przetargu nieograniczonego nr przetargu nieograniczonego nr 64/PN-20/2018 na zadanie:
„Remont kanalizacji rękawem utwardzanym promieniami UV w ul. Wrocławska, Kijowska, Mazowiecka, Raławicka .”

Zamawiający – Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji - Spółka Akcyjna, 30-106 Kraków, ul. Senatorska 1, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. *Prawo zamówień publicznych* (tekst jednolity - Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), przekazuje otrzymane od wykonawcy pytanie oraz udzieloną na nie odpowiedź.

Pytanie:

Prosimy o podanie ilości i średnic przyłączy, które mają zostać poddane renowacji przy zastosowaniu krótkiej kształtki kapeluszowej typu C.

Odpowiedź

Do renowacji przy zastosowaniu krótkiej kształtki kapeluszowej typu C, jest przeznaczone 45 szt. przyłączy deszczowych (rynny, kratki) w zakresie średnic Ø150 – 200 [mm].

Pytanie:

Prosimy o informację czy przedmiot zamówienia stanowi 45 szt. kształtek kapeluszowych, czy kształtki należy zainstalować również na 34 szt. przykanalików przeznaczonych do renowacji rękawem utwardzanym na miejscu?

Odpowiedź

Kształtki kapeluszowe należy zainstalować również na przykanalich przeznaczonych do renowacji rękawem utwardzanym na miejscu jeżeli przykanalik jest wpięty „na ciąg”(29 szt.), natomiast przy wpięciu przykanalika do studni kapelusz nie jest wymagany (5 szt.).

Prosimy o uwzględnieniu odpowiedzi przy składaniu ofert.

Z-ca DYREKTORA
ds. Zakupów

Wioletta Kubiś

***Zamieszczono na stronie internetowej MPiK SA: www.mpwik.krakow.pl/przetargi
w dniu 20 marca 2018 r.***