

EZU/WK/64/PN-20/ 71 /2018

Kraków, 26 lutego 2018 r.

zainteresowani wykonawcy

**dot.: przetargu nieograniczonego nr 64/PN-20/2018 p.n. Remont kanalizacji rękawem utwardzanym promieniami UV w ul. Wrocławska, Kijowska, Mazowiecka, Raclawicka.”.**

Zamawiający – Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji - Spółka Akcyjna, 30-106 Kraków, ul. Senatorska 1, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. *Prawo zamówień publicznych* (tekst jednolity - Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) przekazuje otrzymane od wykonawcy pytania oraz udzielone odpowiedzi:

Pytanie 1:

*Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie technologii rękawa szklanego utwardzanego promieniami UV do renowacji odcinka kanału DN 1100mm między studzienkami ID 115376 i ID 115394 a przewidzianego w specyfikacji do renowacji modułami GRP?*

*W ocenie Wykonawcy stan techniczny tego odcinka nie dyskwalifikuje go do zastosowania renowacji rękawem szklanym i z powodzeniem można zastosować do jego naprawy tą metodę.*

**Odpowiedź :**

Zamawiający dopuszcza wykonanie renowacji odcinka kanału DN 1100 pomiędzy studniami ID 115376 i ID 115394 za pomocą rękawa utwardzanego promieniami UV. Parametry wykładziny użytej do renowacji przedmiotowego odcinka muszą być zgodne z zapisami Cz. III PFU - 2 Część opisowa WWIORB pkt 2.2.1. "Wykładzina "rękaw" utwardzany promieniami UV".

**W związku ze zmianą warunków udziału w postępowaniu zamawiający zmienia terminy składania i otwarcia ofert w sposób następujący:**

- składanie ofert do 27 marca 2018 r. do godz. 12:00**
- otwarcie ofert: 27 marca 2018 r. o godz. 12:05**
- 

Zamawiający prosi o uwzględnienie powyższych informacji przy opracowywaniu oferty.

REKTORA  
Zakupów  
*[Podpis]*  
Anita Kubisa

***Zamieszczona na stronie internetowej MPWiK SA: [www.wodociagi.krakow.pl/przetargi](http://www.wodociagi.krakow.pl/przetargi)***

***w dniu, 26 lutego 2018 r.***