



EZU/MS/950/PN/70/674/2018

Kraków, 26 października 2018 r.

zainteresowani wykonawcy

dot.: zamówienia nr 950/PN-70/2018 na zadanie: „Wykonanie bezwykopowego remontu istniejącej kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w ul. Balickiej w Krakowie”.

Zamawiający – Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji - Spółka Akcyjna, 30-106 Kraków, ul. Senatorska 1 działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2018 r., poz. 1986) przekazuje otrzymane od wykonawców pytania oraz udzielone na nie odpowiedzi.

Pytanie 1:

Z uwagi na czynny kanał oraz dużą średnicę remontowanego kanału prosimy o informację, jaki jest średni i maksymalny napływ ścieków w kanałach przeznaczonych do renowacji.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że średni przepływ ścieków w kanale to 267 m³/h, a maksymalny około 400 m³/h.

Pytanie 2:

Prosimy o informację, jaki jest poziom zanieczyszczenia osadem w kanałach przeznaczonych do renowacji.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż w ramach przygotowania do przetargu kanał przeznaczony do renowacji został wyczyszczony.

Zamawiający prosi o uwzględnienie powyższej odpowiedzi przy opracowywaniu oferty.

Z-ca DYREKTORA
ds. Zakupów

Wioletta Kubica

**Zamieszczono na stronie internetowej MPWiK SA: www.mpwik.krakow.pl/przetargi
w dniu 26 października 2018 r.**