



KKU.261.21.2020

Kraków, 26 lutego 2020 r.

zainteresowani wykonawcy

dot.: przetargu nieograniczonego nr 3/PN-3/2020 p. n. „Sukcesywny zakup i dostawa węży dla sieci kanalizacyjnej do Magazynu Głównego MPWiK S.A. Kraków ul. Lindego 9 w roku 2020/2022.”

Zamawiający – Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka Akcyjna, 30-106 Kraków, ul. Senatorska 1 działając na podstawie rozdziału X ust.3 specyfikacji istotnych warunków zamówienia przekazuje otrzymane od wykonawców pytania oraz udzielone na nie odpowiedzi.

Pytanie 1:

W związku z w/w postępowaniem zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytanie. W SIWZ czytamy:

III. Opis przedmiotu zamówienia czytamy 1. 3) i 5)” ...Wąż ma posiadać bardzo dużą odporność na ścieranie wg EN ISO 6945-2000...”

Proszę o wytłumaczenie co Zamawiający miał na myśli przez pojęcie „bardzo duża odporność na ścieranie” Czy Zamawiający wymaga aby dostarczony wąż miał ścieralność do 0.1g według normy EN ISO 6945-2000? Taka wartość oznaczałby faktyczną bardzo dużą odporność na ścieranie wszystkie wartości wyższe oznaczają coraz słabszą odporność na ścieranie.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby dostarczony wąż miał ścieralność do 0.5g.

Zamawiający prosi o uwzględnienie powyższych odpowiedzi przy opracowywaniu oferty przetargowej.

Na oryginale podpis i pieczętka:

Dyrektor ds. Kontraktowania

Wioletta Kubica

***Zamieszczono na stronie internetowej MPWiK SA: www.wodociagi.krakow.pl/przetargi
w dniu 26 luty 2020 r.***