

KKU.261.77.2020

Kraków, 20 sierpnia 2020 r.

zainteresowani wykonawcy

dot.: przetargu nieograniczonego nr 555/PN-31/2020 p.n. „Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Niwy w Krakowie”.

Zamawiający – Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka Akcyjna, 30-106 Kraków, ul. Senatorska 1 działając na podstawie rozdziału X ust.3 specyfikacji istotnych warunków zamówienia przekazuje otrzymane od wykonawcy pytania oraz udzielone na nie odpowiedzi.

Pytanie 1:

Prosimy o zamieszczenie na serwerze Zamawiającego profili dotyczących przyłączy wodociągowych.

Odpowiedź:

Zgodnie z przedmiotem zamówienia oraz wydanymi WARUNKAMI PRZYŁĄCZENIA SIECI, L.dz.ITT/I-O/31147/2019 z dn. 09.09.2019 r pkt. 3, 4, 7w dokumentacji projektowej została ujęta przebudowa przyłączy, która nie wymaga odrębnych dokumentacji projektowych, w tym profili podłużnych dla przebudowy poszczególnych przyłączy, które należy wykonać zgodnie z opisem technicznym zamieszczonym na serwerze, który to opis określa charakterystykę techniczną poszczególnych przyłączy. Dla pewności przypominamy, że głębokość posadowienia WSZYSTKICH przyłączy wodociągowych powinna wynosić 1,50 - 1,55 m p.p.t. .

Pytanie 2:

W związku z aktualną sytuacją związaną z COVID-19 oraz postępującym wzrostem zachorowań zwracamy się z prośbą o dopuszczenie składania ofert przetargowych przez platformę zakupową Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że na platformie zakupowej MPWiK SA w Krakowie składane są oferty w trybie zapytania o ofertę, a nie przetargu na Regulaminie Udzielania Zamówień. Ofertę można złożyć na dzienniku podawczym lub przesłać pocztą.

Z poważaniem

DYREKTOR
ds. Kontraktowania

Włodzisław Kubacki

Zamieszczono na stronie internetowej MPWiK SA: www.wodociagi.krakow.pl/przetargi

w dniu 20 sierpnia 2020 r.