

KKU.261.85.2020

Kraków, 28 września 2020 r.

zainteresowani wykonawcy

dot.: przetargu nieograniczonego nr 606/PN-32/2020 „Sukcesywny zakup i dostawa materiałów elektrycznych do Zakładów oraz Magazynu Centralnego MPWiK w Krakowie”

Zamawiający – Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka Akcyjna, 30-106 Kraków, ul. Senatorska 1 działając na podstawie rozdziału X ust.3 specyfikacji istotnych warunków zamówienia przekazuje otrzymane od wykonawców pytania oraz udzielone na nie odpowiedzi.

Pytanie:

- pozycja 2 - proszę o podanie wymiarów profilu;
- pozycja 344 "gniazdo 1xz/u" - jakiego typu gniazdo?
- pozycja 345 "gniazdo 1xz/u 2m" - jakie gniazdo?
- pozycja 346 "gniazdo 1xz/u białe" jakie gniazdo?
- pozycja 348 "gniazdo 4xz/u 8m" - jakie gniazdo?
- pozycja 413 "końcówka oczkowa różna" - rozmiary w jakim przedziale?
- pozycja 440 "złącze przelotowe"- jakiego typu złącze?
- pozycja 441 "uchwyt słupowy" - jakiego typu uchwyt, do czego?
- pozycja 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525- ile gniazd na przedłużaczu?
- pozycja 678 "koszulka termokurczliwa-różne" - rozmiary w jakim przedziale?
- pozycja 676 "rura instalacyjna pcv"- jaki rozmiar?

Odpowiedź:

- pozycja 2 - proszę o podanie wymiarów profilu; wymiar 40x40mm długość 6210mm
- pozycja 344 "gniazdo 1xz/u" - jakiego typu gniazdo? typ DGZ1Z.01/11 SIMON
- pozycja 345 "gniazdo 1xz/u 2m" - jakie gniazdo? MOSAIC Czerwone Gniazdo 2P+Z 16A z blokadą i kluczem
- pozycja 346 "gniazdo 1xz/u białe" jakie gniazdo? MOSAIC GNIAZDO 2P+Z 16A - 2 moduły BIAŁE

pozycja 348 "gniazdo 4x2/u 8m" - jakie gniazdo? MOSAIC Gniazdo poczórne 4x2P+Z ukośne 45st
podłączenie przez zaciski automatyczne - 8 modułów BIAŁE 16A-250V

pozycja 413 "końcówka oczkowa różna" - rozmiary w jakim przedziale? 2,5 do 10 mm²

pozycja 440 "złącze przelotowe"- jakiego typu złącze? Złącze przelotowe pojedyncze AN-01/OG/
2xM8 /OG/

pozycja 441 "uchwyt słupowy" - jakiego typu uchwyt, do czego? Uchwyt na słup OR-150/T

pozycja 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525- ile gniazd na przedłużaczu? wszystkie po 6 gniazd z/u

pozycja 678 "koszulka termokurczliwa-różne" - rozmiary w jakim przedziale? 1,2 mm do 3,2 mm

pozycja 676 "rura instalacyjna pcv"- jaki rozmiar? Rura elektroinstalacyjna sztywna RL 16mm biała RL
16-2mb

Zamawiający prosi o uwzględnienie powyższych odpowiedzi przy opracowywaniu oferty przetargowej.

Z poważaniem

DYREKTOR
ds. Kontraktowania
Wioletta Kubicka

**Zamieszczono na stronie internetowej MPWiK SA: www.wodociagi.krakow.pl/przetargi
w dniu 28 września 2020 r.**