



KKU.261.1.2022

Kraków, dnia 12.01.2022 r.

zainteresowani wykonawcy

dot.: przetargu nieograniczonego nr 1069/PN-102/2021 p.n. **Sukcesywne dostawy materiałów dla wykonania włączeń kanałowych wykonywanych przez Zakład Sieci Kanałowej przy WMK S.A. w Krakowie.**

Zamawiający – Wodociągi Miasta Krakowa Spółka Akcyjna, 30-106 Kraków, ul. Senatorska 1 działając na podstawie rozdziału X ust.3 specyfikacji warunków zamówienia przekazuje otrzymane od wykonawcy pytania oraz udzielone na nie odpowiedzi:

Pytanie 1:

W SWZ pkt. III.1 podpunkt 9 i 10 oraz załączniku Nr 1 do oferty, poz. 9 i 10 Zamawiający wymaga aby zaoferować kolana kielichowe glazurowane, odpowiednio 45°/150 i 45°/200. Prosimy o wyjaśnienie, czy dobrze rozumiemy, iż w niniejszym postępowaniu w Załączniku Nr 1 w poz. 9 i 10 należy zaoferować kolana kamionkowe kielichowe glazurowane wykonane zgodnie z normą PN-EN 295-1. DN 150 o wytrzymałości 34 kN/m, DN 200 w klasie nośności 200?

Pytanie 2:

Prosimy o wyjaśnienie, czy kolana 45°/200 (Załącznik Nr 1, poz. 10) mają być zaoferowane, czy z uszczelką gumową (system połączeń F/L) ?

Pytanie 3:

Prosimy o wyjaśnienie na rurach o jakiej grubości ścianki mają być stosowane przyłącza siodłowe. Czy przyłącza mają być stosowane na rurach o grubości ścianki jak poniżej:

Przyłącza DN/OD 150:

Przyłącze DN 250/160 – zakres grubość ścianki rury przewodowej min. 30-105 mm

Przyłącze DN 300/160 – zakres grubość ścianki rury przewodowej min. 30-85 mm

Przyłącze DN 400/160 – zakres grubość ścianki rury przewodowej min. 30-115 mm

Przyłącze DN 500-600/160 – zakres grubość ścianki rury przewodowej min. 30-125 mm

Przyłącze DN 700-1800/160 – zakres grubość ścianki rury przewodowej min. 30-185 mm,

**czy w powyższej pozycji w przypadku przyłączy na rury DN 700-1800/160 ma być również zaoferowane przyłącze długie o zakresie grubość ścianki rury przewodowej min. 185 - 300 mm.**

Przyłącza DN/OD 200:

Przyłącze DN 400/200 – zakres grubość ścianki rury przewodowej min. 50-100 mm

Przyłącze DN 500-600/200 – zakres grubość ścianki rury przewodowej min. 50-120 mm

Przyłącze DN 700-1100/200 – zakres grubość ścianki rury przewodowej min. 50-200 mm

Pytanie 4:

Prosimy o wyjaśnienie czy przyłącze siodłowe wykonane z PCV – U ma posiadać skręcany mechanicznie przegub kulowy o minimalnym odchyleniu kątowym 10 stopni i szczelności min. 2,5 bara?

Prezes Zarządu: Piotr Ziętara

Wiceprezes Zarządu: Paweł Senderek, Wiceprezes Zarządu: Janusz Wesołowski, Członek Zarządu: Wanda Słobodzian, Członek Zarządu: Wojciech Szczepanik.

Krajowy Rejestr Sądowy, Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, Wydział XI Gospodarczy, Nr KRS: 0000057956, NIP: 6750000065, Regon: 350720714,

Kapitał zakładowy: 232 117 000,00 zł w całości opłacony, Bank Pekao S.A. I O/Kraków, konto: 43 1240 1431 1111 0000 1045 3324, BDO: 000007387



**WODOCIĄGI  
Miasta Krakowa**

120 lat! Jesteśmy z Wami. Każdego dnia.

**Wodociągi Miasta Krakowa Spółka Akcyjna**

Adres: ul. Senatorska 1, 30-106 Kraków. Centrala: +48 12 42 42 300, fax: +48 12 42 42 322, nr alarmowy: 994

e-mail: [biuro@wodociagi.krakow.pl](mailto:biuro@wodociagi.krakow.pl), [www.wodociagi.krakow.pl](http://www.wodociagi.krakow.pl)

**Odpowiedź: 1, 2, 3, 4:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ i nie stawia dodatkowych wymagań w tym zakresie.**

Zamawiający prosi o uwzględnienie powyższych odpowiedzi przy opracowywaniu oferty przetargowej.

Z poważaniem  
Dyrektor ds. Kontraktowania  
Wioletta Kubica

---

Prezes Zarządu: Piotr Ziętara

Wiceprezes Zarządu: Paweł Senderek, Wiceprezes Zarządu: Janusz Wesołowski, Członek Zarządu: Wanda Słobodzian, Członek Zarządu: Wojciech Szczepanik.

Krajowy Rejestr Sądowy, Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, Wydział XI Gospodarczy, Nr KRS: 0000057956, NIP: 6750000065, Regon: 350720714,

Kapitał zakładowy: 232 117 000,00 zł w całości opłacony, Bank Pekao S.A. I O/Kraków, konto: 43 1240 1431 1111 0000 1045 3324, BDO: 000007387