



KKU.261.26.2021

Kraków, dnia 9 kwietnia 2021 r.

zainteresowani wykonawcy

dot.: przetargu nieograniczonego nr 214/PN-21/2021 na zadanie „Kompleksowe wykonanie rekonstrukcji magistrali wodociągowej DN 800mm metodą „CIPP” – na odcinku od ul. Mochneckiego dz. nr 6/19 obręb 49 Podgórze w kierunku ul. Cechowej do dz. nr 126/7 obręb 61 Podgórze w Krakowie”.

Zamawiający – Wodociągi Miasta Krakowa Spółka Akcyjna, 30-106 Kraków, ul. Senatorska 1 działając na podstawie rozdziału X ust.3 specyfikacji warunków zamówienia przekazuje otrzymane od wykonawcy pytanie oraz udzieloną na nie odpowiedź.

Pytanie 1:

W nawiązaniu do zapisu §5 ust. 3 pkt 7) projektu umowy dotyczącego poboru próbek zwracamy się o potwierdzenie, czy prawidłowe jest rozumowanie oferenta, że celem potwierdzenia właściwości wytrzymałościowych rękawa tj. sztywności obwodowej Zamawiający będzie oczekiwał przedstawienia odpowiednich badań wytrzymałościowych wykonanych przez akredytowane laboratorium. Próbkę pobierane będą każdorazowo w obecności Inspektora nadzoru w miejscu przez niego wskazanym i przekazywane bezpośrednio do badań pracownikowi laboratorium wykonującemu badanie. Fakt ten każdorazowo będzie potwierdzany poprzez spisanie stosownego protokołu potwierdzającego czas i miejsce poboru próbek i każdorazowe odczytanie pobranej próbki w obecności przedstawiciela Wykonawcy, Inspektora nadzoru oraz pracownika laboratorium wykonującego badanie.

Odpowiedź 1:

W nawiązaniu do zapisu §5 ust. 3 pkt 7) potwierdzamy fakt, że , że celem potwierdzenia właściwości wytrzymałościowych rękawa tj. sztywności obwodowej, Zamawiający będzie oczekiwał przedstawienia odpowiednich badań wytrzymałościowych wykonanych przez akredytowane laboratorium. Próbkę pobierane będą każdorazowo w obecności Inspektora nadzoru w miejscu przez niego wskazanym i przekazywane bezpośrednio do badań pracownikowi laboratorium wykonującemu badanie. Fakt ten każdorazowo będzie potwierdzany poprzez spisanie stosownego protokołu potwierdzającego czas i miejsce poboru próbek i każdorazowe odczytanie pobranej próbki w obecności przedstawiciela Wykonawcy, Inspektora nadzoru oraz pracownika laboratorium wykonującego badanie.

Zamawiający prosi o uwzględnienie powyższej odpowiedzi przy opracowywaniu oferty przetargowej.

Prezes Zarządu: Piotr Zięta

Wiceprezes Zarządu: Paweł Senderek, Wiceprezes Zarządu: Janusz Wesołowski, Członek Zarządu: Wanda Słobodzian, Członek Zarządu: Wojciech Szczepanik.

Krajowy Rejestr Sądowy, Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, Wydział XI Gospodarczy, Nr KRS: 0000057956, NIP: 6750000065, Regon: 350720714,

Kapitał zakładowy: 208 457 000,00 zł w całości opłacony, Bank Pekao S.A. I O/Kraków, konto: 43 1240 1431 1111 0000 1045 3324, BDO: 000007387



Z poważaniem

Wioletta Kubica
Dyrektor ds. Kontraktowania

/podpisano elektronicznie/

Otrzymują:

1. Adresat;
2. A/a.

Zamieszczono na stronie internetowej WMK S.A.:
www.wodociagi.krakow.pl/o-firmie/przetargi/aktualne-przetargi.

w dniu 9 kwietnia 2021 r.

Prezes Zarządu: Piotr Ziętara

Wiceprezes Zarządu: Paweł Senderek, Wiceprezes Zarządu: Janusz Wesołowski, Członek Zarządu: Wanda Słobodzian, Członek Zarządu: Wojciech Szczepanik.

Krajowy Rejestr Sądowy, Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, Wydział XI Gospodarczy, Nr KRS: 0000057956, NIP: 6750000065, Regon: 350720714,

Kapitał zakładowy: 208 457 000,00 zł w całości opłacony, Bank Pekao S.A. I O/Kraków, konto: 43 1240 1431 1111 0000 1045 3324, BDO: 000007387