



KKU.261.56.2021

Kraków, dnia 10 czerwca 2021 r.

zainteresowani wykonawcy

dot.: przetargu nieograniczonego nr 400/PN-44/2021 p. n. „Remont magistrali DN 800 ul. Cechowa do zbiorników „Krzemionki”.

Zamawiający – Wodociągi Miasta Krakowa Spółka Akcyjna, 30-106 Kraków, ul. Senatorska 1 działając na podstawie rozdziału X ust.3 specyfikacji warunków zamówienia przekazuje otrzymane od wykonawców pytania oraz udzielone na nie odpowiedzi.

Pytanie 1:

W związku z zapisami SWZ rozdział XII pkt 3, oraz pkt 4. ppkt 4), prosimy o wyjaśnienie wymogu posiadania przez personel Wykonawcy, uprawnień projektowych w zakresie robót drogowych? Wykonawca ma podejrzenie, iż wymóg posiadania przez personel Wykonawcy uprawnień projektowych w zakresie robót drogowych został wpisany omyłkowo.

Odpowiedź:

Wymóg posiadania uprawnień projektowych w zakresie robót drogowych podyktowany jest koniecznością wykonywania przy tego typu pracach remontowych, dróg dojazdowych do wykopów technologicznych.

Pytanie 2:

W związku z zapisami SWZ rozdział XII pkt 3, oraz pkt 4. ppkt 4), prosimy o potwierdzenie, iż słusznym jest rozumowanie Wykonawcy, w przypadku podtrzymania wymogu posiadania przez personel Wykonawcy uprawnień projektowych w zakresie robót drogowych, że wskazane w w/w punktach uprawnienia mogą posiadać niezależnie 2 różne osoby tj.

1) Uprawnienia do kierowania robotami w zakresie sieci wod-kan – 1 osoba

2) Uprawnienia do projektowania w zakresie robót drogowych – 1 osoba

lub jedna (1) osoba łącznie.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza by uprawnienia do kierowania robotami w zakresie sieci wod-kan oraz w zakresie robót drogowych posiadała 1 osoba.

Pytanie 3:

W związku z zapisami §5 ust.3 pkt 3) Umowy wnosimy o zmianę zapisu poprzez: „wykona wskazane w pkt 1.2.2. oraz 1.2.5 PFU wymagane próby i badania” zwracamy uwagę, iż w obecnym zapis umowy jest nieprecyzyjny, gdyż nie wskazuje jakie badania i próby należy wykonać w celu udokumentowania prawidłowości wykonanych robót budowlanych i zastosowanego materiału.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia zapis w § 5 ust.3 pkt.3 na: „ wykona wskazane w pkt.1.2.2 oraz 1.2.5 PFU wymagane próby i badania”.

Prezes Zarządu: Piotr Zięta

Wiceprezes Zarządu: Paweł Senderek, Wiceprezes Zarządu: Janusz Wesołowski, Członek Zarządu: Wanda Słobodzian, Członek Zarządu: Wojciech Szczepanik.

Krajowy Rejestr Sądowy, Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, Wydział XI Gospodarczy, Nr KRS: 0000057956, NIP: 6750000065, Regon: 350720714,

Kapitał zakładowy: 208 457 000,00 zł w całości opłacony, Bank Pekao S.A. I O/Kraków, konto: 43 1240 1431 1111 0000 1045 3324, BDO: 000007387



120 lat! Jesteśmy z Wami. Każdego dnia.

**WODOCIĄGI
Miasta Krakowa**

Wodociągi Miasta Krakowa Spółka Akcyjna

Adres: ul. Senatorska 1, 30-106 Kraków. Centrala: +48 12 42 42 300, fax: +48 12 42 42 322, nr alarmowy: 994

e-mail: biuro@wodociagi.krakow.pl, www.wodociagi.krakow.pl

Pytanie 4:

W związku z zapisami §5 ust. 3 pkt 17) Umowy prosimy o wyjaśnienie, po czyjej stronie i na czyj koszt ma być wykonana inspekcja przed odbiorem końcowym. Zamawiający w/w pkt wskazuje, iż po stronie wykonawcy jest trzykrotna inspekcja TV – przed renowacją, po renowacji oraz po wykonaniu próby technicznej. Jednocześnie w niniejszym punkcie wskazuje, iż przed odbiorem końcowym należy wykonać dodatkową inspekcję w obecności Inspektora Nadzoru. Zwracamy jednocześnie umowę iż w pkt 1.2.5. PFU wyszczególniono 4 inspekcje telewizyjne tj. przed czyszczeniem, po czyszczeniu, po renowacji i po próbie ciśnieniowej. Wnosimy o doprecyzowanie zapisów.

Odpowiedź:

Należy wykonać 4 inspekcje telewizyjne tj. przed czyszczeniem, po czyszczeniu, po renowacji i po próbie ciśnieniowej na koszt Wykonawcy.

Pytanie 5:

W związku z zapisami §5 ust. 3 pkt 26) Umowy prosimy o wyjaśnienie o jakich niezbędnych zezwoleniach mowa w niniejszym punkcie, zwracamy uwagę, iż w obecnym brzmieniu zapis umowy jest nieprecyzyjny, gdyż nie wskazuje jakie zezwolenia należy przedłożyć Zamawiającemu.

Odpowiedź:

Zapis dotyczy zgody właścicieli terenu na wykonanie wykopów technologicznych oraz dróg transportowych.

Pytanie 6:

W związku z zapisami §13 ust. 4 Umowy prosimy o wyjaśnienie, czy odbiór techniczny opisany w niniejszym punkcie dotyczy całości odcinka, tj. zakresu obejmującego zarówno Etap I jak i Etap II, czy też całości odcinka poddawanego renowacji w jednej (1) instalacji?.

Odpowiedź:

Odbiór techniczny dotyczy każdego etapu osobno.

Pytanie 7:

Prosimy o udostępnienie danych dotyczących warunków posadowienia i poziomu wód gruntowych na terenie niniejszej inwestycji, które są niezbędne do prawidłowej i rzetelnej wyceny przedmiotu zamówienia?

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada danych dotyczących poziomu wód gruntowych.

Pytanie 8:

Prosimy o udostępnienie danych dotyczących profilu podłużnego przewodu wodociągowego przewidzianego do renowacji, które są niezbędne do prawidłowej i rzetelnej wyceny przedmiotu zamówienia?.

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada danych dotyczących profilu podłużnego magistrali wodociągowej DN 800 mm.

Pytanie 9:

W związku ze stanem rurociągu opisanym m.in. w pkt 1.2.1 PFU "Ogólne informacje dot. rurociągu przeznaczonego do remontu" wskazującym, iż występują na rurociągu ślady korozji niezapewniające całkowitej szczelności przewodu stalowego, prosimy o zmianę zapisów pkt 1.2.4 w zakresie wymaganego stanu po czyszczeniu przewodu. Obawa Wykonawcy wynika z faktu, iż niemożliwym

Prezes Zarządu: Piotr Ziętara

Wiceprezes Zarządu: Paweł Senderek, Wiceprezes Zarządu: Janusz Wesołowski, Członek Zarządu: Wanda Słobodzian, Członek Zarządu: Wojciech Szczepanik.

Krajowy Rejestr Sądowy, Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, Wydział XI Gospodarczy, Nr KRS: 0000057956, NIP: 6750000065, Regon: 350720714,

Kapitał zakładowy: 208 457 000,00 zł w całości opłacony, Bank Pekao S.A. I O/Kraków, konto: 43 1240 1431 1111 0000 1045 3324, BDO: 000007387



120 lat! Jesteśmy z Wami. Każdego dnia.

**WODOCIĄGI
Miasta Krakowa**

Wodociągi Miasta Krakowa Spółka Akcyjna

Adres: ul. Senatorska 1, 30-106 Kraków. Centrala: +48 12 42 42 300, fax: +48 12 42 42 322, nr alarmowy: 994

e-mail: biuro@wodociagi.krakow.pl, www.wodociagi.krakow.pl

będzie, z uwagi na korozję i obecny stan przewodu, wykonanie hydrodynamicznego czyszczenia sieci pod ciśnieniem nie mniejszym niż 1200at, bez obawy o jego uszkodzenie, a jednocześnie niemożliwym może się okazać uzyskanie metalicznej czystej powierzchni i całkowite osuszenie przewodu..

Odpowiedź:

Podtrzymujemy zapis punktu 1.2.4 dotyczący wymaganego stanu po czyszczeniu rurociągu oraz konieczności hydrodynamicznego czyszczenia magistrali pod ciśnieniem nie mniejszym niż 1200 at.

Pytanie 10:

W związku z zakresem prac i ilością uzgodnień dla Etapu I prosimy o przesunięcie terminu wykonania o co najmniej 6 miesięcy. Wskazany przez Zamawiającego termin wykonania Etapu I do dnia 30.11.2021 jest niemożliwy do dotrzymania z uwagi m.in na ilość uzgodnień (wstępie ponad 40 właścicieli działek), w tym w szczególności uzyskania prawomocnych decyzji zarządców dróg lub właścicieli terenu na prowadzenie prac, uzgodnień projektu tymczasowej organizacji ruchu, zgody na wycinkę drzew, wykonania projektu wykonawczego. Zwracamy uwagę, iż podpisanie umowy nastąpi najwcześniej w pierwszej połowie lipca 2021, czas na wykonanie uzgodnień i projektów to minimum 3-4 miesiące, co powoduje, iż realny czas na wykonanie renowacji sieci wodociągowej wraz z renowacją i wymianą armatury wyniesie nie więcej niż 1 miesiąc, jednocześnie pragniemy zaznaczyć, iż realizacja prac na sieci wodociągowej, ewentualne wykopy, instalacja by-passu realizowane w okresie zimowym będzie utrudnione z uwagi na ujemne temperatury, w związku z powyższym wnosimy jak na wstępie.

Odpowiedź:

Nie wyrażamy zgody na wydłużenie terminu realizacji I etapu rekonstrukcji magistrali wodociągowej.

Pytanie 11:

W związku z zapisami pkt 1.2.1. PFU "Ogólne informacje dot. rurociągu przeznaczonego do remontu" wskazującymi, iż na czas „...prowadzenia prac związanych z remontem istnieje możliwość wyłączenia rurociągu z eksploatacji na okres prowadzenia prac jednak nie dłużej niż 4 miesiące..” prosimy o informację, czy wyłączenie dotyczy każdego z etapów osobno?.

Odpowiedź:

Wyłączenie dotyczy każdego z etapów osobno.

Pytanie 12:

W związku z rozbieżnościami pomiędzy zapisami pkt 1.2.2.1 PFU „Opis trasy rurociągu przeznaczonego do renowacji” w którym Zamawiający wymaga aby studnie prefabrykowane DN1200 były wyposażone wyłącznie w drabiny ze stali nierdzewnej, a zapisami pkt 1.2.3.3. PFU „Komory spustowe i odpowietrzeniowe” dopuszczającymi stosowanie w studniach i komorach zarówno klamr złączowych ze stali pokrytych powłoką z tworzywa lub drabinek ze stali odpornej na korozję, wnosimy o modyfikację zapisów PFU i jednoznaczne wskazane jakie drabinki i jakie klamry należy zastosować w studniach.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby studnie prefabrykowane DN 1200 były wyposażone wyłącznie w drabiny ze stali nierdzewnej kwasoodpornej.

Pytanie 13:

Czy Zamawiający posiada zgody właścicieli terenów prywatnych na prowadzenie robót na terenach objętych zakresem inwestycji?

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada zgody właścicieli terenów prywatnych na prowadzenie robót objętych zakresem remontu. Załatwienie zgody w przypadkach koniecznych leży po stronie Wykonawcy.

Prezes Zarządu: Piotr Zięta

Wiceprezes Zarządu: Paweł Senderek, Wiceprezes Zarządu: Janusz Wesołowski, Członek Zarządu: Wanda Słobodzian, Członek Zarządu: Wojciech Szczepanik.

Krajowy Rejestr Sądowy, Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, Wydział XI Gospodarczy, Nr KRS: 0000057956, NIP: 6750000065, Regon: 350720714,

Kapitał zakładowy: 208 457 000,00 zł w całości opłacony, Bank Pekao S.A. I O/Kraków, konto: 43 1240 1431 1111 0000 1045 3324, BDO: 000007387



Pytanie 14:

Czy Zamawiający posiada zgodę na wycinkę drzew na terenach objętych zakresem inwestycji?

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada zgody na wycinkę drzew w terenie objętym zakresem remontu.

Pytanie 15:

Nawiązując do pytania nr 2 i odpowiedzi z dnia 02.06.2021r (odpowiedzi_na_pytania_2.06_II-sig) prosimy o zmianę tej odpowiedzi a konkretnie jej anulowaniu i pozostawieniu pierwotnych zapisów SWZ XII. Pkt. 4. 1): *...wykaz, jest realizacja co najmniej 2 km (łącznie) renowacji oferowaną metodą na rurociągach o średnicy ≥ 600 mm w miastach o liczbie mieszkańców nie mniejszej niż 300 tysięcy...*

Prośbę swą motywujemy między innymi tym że ofertowana metodą dopuszczona przez Zamawiającego polega na renowacji rurociągu rękawem utwardzonym na miejscu CIPP. Technologię tą stosuje się zarówno do renowacji rurociągów ciśnieniowych przeznaczonych do przesyłu wody do spożycia jak i do renowacji rurociągów kanalizacji sanitarnej, deszczowej, ogólnospławnej oraz kanalizacji technologicznych. Technologia nie różni się w zasadzie niczym, cały proces technologiczny jest identyczny dla sieci wodociągowych jak i sieci kanalizacyjnych. Również pozostawienie tego zapisu bez zmian zwiększa konkurencyjność w/w postępowania i umożliwi Zamawiającemu zrealizować postępowanie w konkurencyjnych cenach.

Odpowiedź:

Z uwagi na inny charakter rurociągu jakim jest magistrala wodociągowa w odniesieniu do rurociągów kanalizacyjnych, oraz konieczność zachowania szczególnych reżimów sanitarnych, Zamawiający wymaga udokumentowania doświadczenia w zakresie rekonstrukcji sieci do przesyłu wody do spożycia na rurociągach o średnicy ≥ 600 mm w miastach powyżej 300 tys. Doświadczenie w tym zakresie potwierdza fakt umiejętności rekonstrukcji rurociągów ciśnieniowych oraz montażu armatury wodociągowej.

Pytanie 16:

W związku z zapisami § 16 ust. 3 pkt. 1) Umowy- prosimy o zmianę: za zawiniony brak zapłaty (...). Wyjaśniamy, że odnośnie zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom, Wykonawca ma prawo, w szczególności w oparciu o przepisy ogólne Kodeksu cywilnego dot. zobowiązań, odmowy zapłaty takiego wynagrodzenia, np. w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez podwykonawcę. W takim wypadku oczywistym jest, że Wykonawca ma prawo odmówić zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy. W efekcie Wykonawca powinien być zobowiązany do zapłaty kary umownej za nieterminową płatność wynagrodzenia podwykonawcy tylko, gdy brak zapłaty wynika z winy Wykonawcy. Stąd konieczność zmiany zapisu dotyczącej opóźnienia Wykonawcy na zwłokę Wykonawcy, która odnosi się do kwestii winy Wykonawcy. W przeciwnym razie, taka kara umowna, będzie oczywiście nienależna, a jej naliczenia przez Zamawiającego stanowić będzie naruszenie prawa.

Odpowiedź:

Zamawiający przychyliła się do wniosku o zmianę zapisu §16 ust. 3 pkt. 1) umowy.

Z poważaniem

Z-ca Kierownika ds. Przetargów

Anna Łukaszewicz

Otrzymują:

1. Adresat;

Prezes Zarządu: Piotr Ziętara

Wiceprezes Zarządu: Paweł Senderek, Wiceprezes Zarządu: Janusz Wesołowski, Członek Zarządu: Wanda Słobodzian, Członek Zarządu: Wojciech Szczepanik.

Krajowy Rejestr Sądowy, Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, Wydział XI Gospodarczy, Nr KRS: 0000057956, NIP: 6750000065, Regon: 350720714,

Kapitał zakładowy: 208 457 000,00 zł w całości opłacony, Bank Pekao S.A. I O/Kraków, konto: 43 1240 1431 1111 0000 1045 3324, BDO: 000007387



**WODOCIĄGI
Miasta Krakowa**

120 lat! Jesteśmy z Wami. Każdego dnia.

Wodociągi Miasta Krakowa Spółka Akcyjna

Adres: ul. Senatorska 1, 30-106 Kraków. Centrala: +48 12 42 42 300, fax: +48 12 42 42 322, nr alarmowy: 994

e-mail: biuro@wodociagi.krakow.pl, www.wodociagi.krakow.pl

2. A/a.

Zamieszczono na stronie internetowej WMK S.A.:

www.wodociagi.krakow.pl/o-firmie/przetargi/aktualne-przetargi.

w dniu 10 czerwca 2021 r.

Prezes Zarządu: Piotr Ziętara

Wiceprezes Zarządu: Paweł Senderek, Wiceprezes Zarządu: Janusz Wesołowski, Członek Zarządu: Wanda Słobodzian, Członek Zarządu: Wojciech Szczepanik.

Krajowy Rejestr Sądowy, Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, Wydział XI Gospodarczy, Nr KRS: 0000057956, NIP: 6750000065, Regon: 350720714,

Kapitał zakładowy: 208 457 000,00 zł w całości opłacony, Bank Pekao S.A. I O/Kraków, konto: 43 1240 1431 1111 0000 1045 3324, BDO: 000007387