



zainteresowani wykonawcy

dot.: przetargu nieograniczonego nr 643/PN-68/2021 na „Przebudowa komory przelewu burzowego „Żąglowa” – montaż mechanicznej kraty podczyszczającej”

Zamawiający – Wodociągi Miasta Krakowa Spółka Akcyjna, 30-106 Kraków, ul. Senatorska 1 działając na podstawie rozdziału X ust. 3 specyfikacji warunków zamówienia przekazuje otrzymane od wykonawców pytania oraz udzielone na nie odpowiedzi.

Pytanie 1:

W przedmiarach Inwestora brak jest części elektrycznej i AKPiA. Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że ta część zadania powinna być wykonana i być wliczona do oferty Wykonawcy.

Odpowiedź 1:

Zamawiający potwierdza, że ta część zadania winna być wykonana i wliczona do oferty Wykonawcy.

Pytanie 2:

Wykonawca wnioskuje o informację czy Zamawiający wykonał lub będzie wykonywał sieć do komunikacji z systemem SCADA oraz CCTV i potwierdzenie, że będzie doprowadzona do szafy SD i wykonany na czas podłączenia i uruchomienia projektowanej kraty. Wnosimy o podania parametrów tego podłączenia.

Odpowiedź 2:

Wykonawca ma dostarczyć system komunikacji do systemów SCADA i CCTV Zamawiającego.

Pytanie 3:

Wykonawca wnioskuje o potwierdzenie, że rejestrator dla kamery CCTV jest elementem istniejącej infrastruktury po stronie systemu Zamawiającego i nie stanowi dostawy Wykonawcy w ramach przedmiotowego zadania.

Odpowiedź 3:

Wykonawca ma dostarczyć zamontować i uruchomić system CCTV wraz z rejestratorem.

Pytanie 4:

W świetle tego, iż komplet wymaganych alarmów musi być przekazany do systemu SCADA Zamawiającego, prosimy o potwierdzenie czy należy również wykonać moduł komunikacji SMS. Wg. oferenta nie będzie to już potrzebne.

Odpowiedź 4:

Wykonawca ma dostarczyć system komunikacji do systemu SCADA.

Pytanie 5:

Zgodnie ze specyfikacją na etapie realizacji przewiduje się rozbudowę systemów SCADA o nowo wykonywaną instalację. Należy rozbudować systemy Asix i InTouch. Są to istniejące systemy. Wnosimy

Prezes Zarządu: Piotr Zięta



o potwierdzenie czy prace te ma przeprowadzić Wykonawca. Jeśli tak czy systemem tym zarządzają służby inwestora czy firma zewnętrzna oraz potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje niezbędnymi kodami/kluczami do przeprowadzenia tych modyfikacji.

Wnosimy również o potwierdzenie, że nie ma żadnych przeciwwskazań (np. kwestii gwarancyjnych, lub praw własności intelektualnej) na rozbudowę powyższych systemów przez wykonawcę zadania inwestycyjnego.

Odpowiedź 5:

Szafa dostępowa SD będzie wykonana przez dostawcę energii elektrycznej. Tauron wydał warunki przyłączenia z na moc 6 KW. Wykonawca ma przygotować bloki danych do wymiany z systemem SCADA Zamawiającego. Modyfikacja systemu SCADA jest po stronie Zamawiającego.

Pytanie 6:

Wykonawca wnioskuje o potwierdzenie, że przyłącze elektroenergetyczne i szafka ZZP zlokalizowana przy ścianie szafy dostępowej SD będą wykonane przez dostawcę energii elektrycznej i nie stanowią części tego zadania.

Odpowiedź 6:

Przyłącze elektroenergetyczne stanowi odrębne opracowanie i zadanie inwestycyjne. Wykonawca ma zapewnić możliwość przetestowania wszystkich funkcjonalności urządzeń w przypadku braku przyłącza energetycznego spowodowanego opóźnieniami po stronie Tauron.

Zamawiający prosi uwzględnienie powyższych odpowiedzi przy opracowywaniu oferty przetargowej.

Z poważaniem
Z-ca Kierownika ds. Przetargów
Anna Łukaszewicz

Otrzymują:

1. Adresat;
2. A/a.

Zamieszczono na stronie internetowej WMK S.A.:
www.wodociagi.krakow.pl/o-firmie/przetargi/aktualne-przetargi.

w dniu 1 września 2021 r.

Prezes Zarządu: Piotr Ziętara

Wiceprezes Zarządu: Paweł Senderek, Wiceprezes Zarządu: Janusz Wesołowski, Członek Zarządu: Wanda Słobodzian, Członek Zarządu: Wojciech Szczepanik.
Krajowy Rejestr Sądowy, Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, Wydział XI Gospodarczy, Nr KRS: 0000057956, NIP: 6750000065, Regon: 350720714,
Kapitał zakładowy: 208 457 000,00 zł w całości opłacony, Bank Pekao S.A. I O/Kraków, konto: 43 1240 1431 1111 0000 1045 3324, BDO: 000007387