



zainteresowani wykonawcy

dot.: przetargu ograniczonego nr **1017/PO-95/2022** p.n. „**Sukcesywne wykonanie remontów sieci wodociągowej wraz z przyłączami metodą "close fit" w zakresie średnic DN 100-500 mm**”

Zamawiający – Wodociągi Miasta Krakowa - Spółka Akcyjna, 30-106 Kraków, ul. Senatorska 1, działając na podstawie rozdziału V ust.3, ogłoszenia o zamówieniu przekazuje otrzymane od wykonawcy pytanie oraz udzielone na nie odpowiedź.

Pytanie 1:

Jednym z kryteriów udzielenie zamówienia (XVIII. pkt 1. 3) jest Certyfikat GSK-RAL lub dokument równoważny na stosowaną armaturę (5%)

Prosimy o informację jakie certyfikaty należy uznać za certyfikat równoważny z GSK-RAL?

Odpowiedź 1:

Zamawiający informuje, że należy dostarczyć certyfikat zgodności z zaleceniami jakościowymi i odbiorowymi wynikającymi ze znaku jakości RAL 662 Stowarzyszenia Ochrony Antykorozyjnej GSK – dla armatury zewnętrznie i wewnętrznie epoksydowanej zgodnie z DIN 30677-T2, z uwzględnieniem DIN 3476 lub certyfikat równoważny.

Poprzez certyfikat równoważny należy rozumieć taki, który potwierdza zastosowanie się producenta do wszelkich wymagań, w zakresie zabezpieczenia antykorozyjnego (zewnętrznego i wewnętrznego), poprzez pokrywanie żywicą epoksydową w technologii fluidyzacyjnej, zapewniającej minimalną grubość powłoki ochronnej minimum 250 µm, przyczepność minimum 12N/mm² oraz odporność na przebicie metodą iskrową 3000V zgodnie z zaleceniami jakości i odbioru wynikającymi z normy DIN 30677.

Dostawca zobowiązany jest przedstawić dodatkowo podpisane przez instytucję wystawiającą certyfikat wyniki badań z ostatniego roku, potwierdzające jakość procesu produkcji, zarówno w przypadku przedstawienia certyfikatu wystawionego przez GSK, jak i równoważnego.

Zamawiający prosi o uwzględnienie powyższych odpowiedzi przy opracowywaniu oferty przetargowej.

Z poważaniem
Dyrektor ds. Kontraktowania
Wioletta Kubica