

KKu.261.36.2022

Kraków, 26 maja 2022 r.

zainteresowani wykonawcy

dot.: przetargu nieograniczonego nr **339/PN-34/2022 pn. „Obsługa, przegląd i świadczenie usług serwisowych systemu opomiarowania sieci kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej, oraz deszczomierzy”**.

Zamawiający – Wodociągi Miasta Krakowa Spółka Akcyjna, 30-106 Kraków, ul. Senatorska 1 działając na podstawie rozdziału X ust.3 specyfikacji warunków zamówienia przekazuje otrzymane od wykonawców pytania oraz udzielone na nie odpowiedzi.

Pytanie 1:

Zwracamy się z prośbą o wykreślenie z rozdziału XII „Warunki udziału w postępowaniu” pkt 4b) zapisu dotyczącego posiadania przez Specjalistów ds. układów pomiarowych certyfikatu z zakresu obsługi sondy poziomej PULSAR DBi6. Sonda ta jest standardowym czujnikiem ultradźwiękowym poziomym, który działa na podobnej zasadzie jak inne tego typu urządzenia pomiarowe. W związku z czym wydaje się, że warunek znajomości tego typu układów wyczerpuje zapis rozdziału XII pkt 2a) o konieczności wykazania się wykonanymi robotami w zakresie obsługi systemu pomiaru poziomego i lub przepływu w ilości co najmniej 10 szt.

Równocześnie z informacji producenta wynika, że przeprowadza szkolenia tylko dla swoich dystrybutorów, co znacząco ogranicza równe traktowanie potencjalnych wykonawców, w w/w postępowaniu.

Odpowiedź 1:

Zamawiający dopuszcza przedstawienie certyfikatu z zakresu obsługi radarowej bądź ultradźwiękowej sondy pomiaru poziomego działającej na zasadzie pętli prądowej 4-20 mA innych producentów niż wymienione w SWZ.

Zamawiający prosi o uwzględnienie powyższej odpowiedzi przy opracowywaniu oferty przetargowej.

Z poważaniem
Dyrektor ds. Kontraktowania
Wioletta Kubica