



zainteresowani wykonawcy

dot.: przetargu nieograniczonego nr **539/PN-57/2022** pn. **„Sukcesywne dostawy pylistego węgla aktywnego do uzdatniania wody w ZUW Dłubnia i ZUW Raba”**

Zamawiający – Wodociągi Miasta Krakowa Spółka Akcyjna, 30-106 Kraków, ul. Senatorska 1 działając na podstawie rozdziału X ust.3 specyfikacji warunków zamówienia przekazuje otrzymane od wykonawców pytania oraz udzielone na nie odpowiedzi.

Pytanie 1:

Proszę o przesłanie informacji dotyczącej ograniczeń w ruchu drogowym dla dostaw do Zakładu Uzdatniania Wody Dłubnia, os. Na Stoku 33, 31-706 Kraków oraz określenie maksymalnych ilości węgla aktywnego z tym związanych.

Wielkość jednorazowej dostawy oraz rodzaj pojazdu jakim można zrealizować dostawę ma wpływ na cenę jednostkową produktu.

Odpowiedź 1:

Zamawiający informuje, że ograniczenia tonażu w ruchu drogowym dla samochodów ciężarowych jest po stronie ZDMK. Spółka jest w trakcie składania wniosku o wydanie zezwolenia na wjazd samochodów ciężarowych o większej masie. W chwili obecnej Wykonawca może złożyć taki wniosek w ZDMK na jednorazowy dojazd do zakładu (<https://zdmk.krakow.pl/zalaw-sprawy/procedury/identyfikatory/>). Maksymalna ilość węgla aktywnego, którą możemy przyjąć wynosi 5 ton.

Pytanie 2:

Uprzejmie proszę o dokonanie zmian w umowie dotyczących cen zawartych w § 6 p.2 i umożliwienie weryfikacji cen po 6 miesiącach trwania umowy.

Odpowiedź 2:

Zamawiający wyraża zgodę na weryfikację cen po 6 miesiącach trwania umowy .

Pytanie 3:

W nawiązaniu do prowadzonego postępowania nr: 539/PN-57/2022 „Sukcesywne dostawy pylistego węgla aktywnego do uzdatniania wody w ZUW Dłubnia i ZUW Raba Wykonawca prosi o wyjaśnienie w części III SWZ pkt 9: „Wymagany minimalny okres udzielanej gwarancji wynosi: 12 miesięcy, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru każdej partii zamówienia. W przypadku udzielania różnych okresów gwarancji do oceny spełnienia powyższego warunku zostanie przyjęty najkrótszy z oferowanych okresów gwarancji.” co wchodzi w zakres gwarancji? Wykonawca nie ma wpływu na poprawność składowania towaru przez Zamawiającego, a sam produkt jest materiałem eksploatacyjnym, który w ciągu swojej pracy, wraz ze zużywaniem zmienia swoje parametry.

Odpowiedź 3:

Zamawiający informuje, że jakość węgla pod względem spełnienia parametrów wyspecyfikowanych będzie badana bezpośrednio po dostawie. Gwarancja dotyczy jego stabilności i możliwości stosowania



węgla w całym rocznym okresie czasu od dostawy, szczelne silosy magazynowe znajdują się w zadaszonych pomieszczeniach ZUW-u Raba.

Na podstawie rozdziału VII ust. 1 Zamawiający wprowadza następujące zmiany w treści specyfikacji:

W rozdziale XVII (OBLICZENIE CENY OFERTOWEJ) dodaje pkt. 6 o treści:

„Podane w ofercie ceny jednostkowe są niezmiennie przez okres obowiązywania umowy. W przypadku istotnych zmian warunków realizacji umowy wartość cen jednostkowych po upływie minimum 6 miesięcy może ulec zmianie o współczynnik wynegocjowany przez zamawiającego i wykonawcę, lecz nie wyższy niż wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych.”

Jednocześnie zmianie ulega zapis we wzorze umowy.

Rozdział „WYNAGRODZENIE ORAZ WARUNKI PŁATNOŚCI”, § 6, pkt 2 przyjmuje brzmienie:

„Ceny jednostkowe są niezmiennie przez okres 6 miesięcy od dnia podpisania niniejszej umowy. W przypadku istotnych zmian warunków wykonania przedmiotu umowy, wartość ceny jednostkowej – po upływie minimum 6 miesięcy – może ulec zmianie o współczynnik wynegocjowany przez Zamawiającego i Wykonawcę, lecz nie większy niż wskaźnik wzrostu cen produkcji budowlano-montażowej, przy czym tak wprowadzone zmiany nie będą miały wpływu na łączną kwotę umowy wymienioną w ust. 1. Zmiana ceny jednostkowej zostanie wprowadzona do umowy w formie aneksu.”

Zamawiający informuje, że skorygowany wzór umowy został zamieszczony na stronie internetowej WMK S.A

Zamawiający prosi o uwzględnienie powyższych odpowiedzi przy opracowywaniu oferty przetargowej.

Z poważaniem
Dyrektor ds. Kontraktowania
Wioletta Kubica