

KKU.261.84.2022

Kraków, 16 września 2022 r.

zainteresowani wykonawcy

dot.: przetargu nieograniczonego nr **714/PN-71/2022 p.n. Remont zgarniacza na osadniku wstępnym 11.2 na terenie Oczyszczalni Ścieków Płaszów, ul. Kosiarzy 3”**.

Zamawiający – Wodociągi Miasta Krakowa Spółka Akcyjna, 30-106 Kraków, ul. Senatorska 1 działając na podstawie rozdziału X ust.3 specyfikacji warunków zamówienia przekazuje otrzymane od wykonawców pytania oraz udzielone na nie odpowiedzi.

**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie koryta odpływowego części pływających z blachy ze stali nierdzewnej o grubości 2,5 mm? Posiadamy duże doświadczenie w zakresie wykonywania tego typu koryt i koryta wykonane z blachy o grubości 2,5 mm spełniają dobrze swoją funkcję.

**Odpowiedź:**

Z uwagi na dotychczasowe doświadczenia związane z eksploatacją "ostatnio" wyremontowanych zgarniaczy na osadnikach wstępnych (ob 11.1 i 11.3) oraz w uzgodnieniu z Projektantem, wyrażamy zgodę na wykonanie koryta odpływowego części pływających z blachy ze stali nierdzewnej o grubości 2,5 mm.

**Pytanie:**

W formularzu ofertowym podpunkt 1) i podpunkt 2) ma taką samą treść proszę o wyjaśnienie lub modyfikację.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że zamieszcza na stronie internetowej skorygowany druk oferty (omyłkowo zamieszczono dwa razy tę samą pozycję).

Z poważaniem  
Dyrektor ds. Kontraktowania  
Wioletta Kubica