



zainteresowani wykonawcy

dot.: negocjacji z ogłoszeniem nr **732/NO-72/2022** pn. „**Wydzierżawienie instalacji magazynowania ciekłego tlenu oraz sukcesywne dostawy tlenu do ZUW Raba**”

Zamawiający – Wodociągi Miasta Krakowa Spółka Akcyjna, 30-106 Kraków, ul. Senatorska 1 działając na podstawie rozdziału V ust.3 ogłoszenia o zamówieniu przekazuje otrzymane od wykonawców pytania oraz udzielone na nie odpowiedzi.

Pytanie 1:

Dzień dobry,

jeśli chodzi o dzierżawione zbiorniki czy dopuszczają Państwo zbiorniki o pojemności jeden 25 ton i drugi 40 ton?

Odpowiedź 1:

Zamawiający informuje, że nie dopuszcza zastosowania dwóch różnych zbiorników ciekłego tlenu ze względu na planowany tryb pracy obu zbiorników w układzie równoległym (na zasadzie naczyń połączonych). Zastosowanie zbiorników o różnych pojemnością a co za tym idzie o znacząco różnej wysokości może zakłócić, a wręcz uniemożliwić pracę w zakładanym przez projektantów systemie.

Z poważaniem
Dyrektor ds. Kontraktowania
Wioletta Kubica