



KKU.261.21.2023

Kraków, 12.04.2023 r.

zainteresowani wykonawcy

Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr 233/PN-20/2023 pn. „, **Wymiana dwóch zastawek kanałowych na obiekcie nr 10.0 Komora rozdzielcza. Parametry: typ: ZSW 1000/1600/3500 w Zakładzie Oczyszczania Ścieków Kujawy.**”

Zamawiający – Wodociągi Miasta Krakowa Spółka Akcyjna, 30-106 Kraków, ul. Senatorska 1 działając na podstawie rozdziału X ust.3 specyfikacji warunków zamówienia przekazuje otrzymane od wykonawcy pytania oraz udzielone na nie odpowiedzi.

Pytanie 1:

Czy zastawki mają być szczelne do wysokości płyty wg PN-EN 12266-2, klasa szczelności C, tabela A.5 (max nieszczelność 0,03 X DN [mm³/s])?

Odpowiedź:

Szczelność - klasa E - maksymalny przeciek 0,3 mm³/s.

Pytanie 2:

Czy zastawki mają być testowane ciśnieniowo w fabryce przed wysyłką w obecności Inwestora (protokół z testu dostarczony wraz z dostawą)?

Odpowiedź:

Nie jest wymagana obecność inwestora przy testach ciśnieniowych.

Pytanie 3:

Czy uszczelnienie główne ma być wymienne bez konieczności demontażu całej zastawki, mocowane wyłącznie do płyty (zawieradła) zasuw?y?

Odpowiedź:

Co do uszczelnienia głównego i jego wymiany - proszę o rysunki takiego rozwiązania.

Pytanie 4:

Czy producent musi posiadać certyfikat spełnienia wymagań jakości w spawalnictwie wg normy PN-EN ISO 3834 oraz system oceny i weryfikacji właściwości użytkowych wg norm PN-EN 1090-1 i 1090-2 (system oceny i weryfikacji właściwości użytkowych 2+), wymagany certyfikat niezależnej jednostki certyfikującej?

Odpowiedź:

Deklarację wydać w oparciu o dokumentację techniczną, przeprowadzone badania i wyniki oceny w zakresie spełnienia wymogów zawartych w:

- dyrektywie 89/106/EWG. Załącznik I - Wymagania podstawowe dla wyrobów budowlanych.

Administratorem danych osobowych są WMK S.A.

Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych dostępne są na stronie: <https://wodociagi.krakow.pl/strefa-klienta/rodo.html>

Wodociągi Miasta Krakowa Spółka Akcyjna

Prezes Zarządu: Piotr Ziętara, Wiceprezysi Zarządu: Paweł Senderek, Janusz Wesołowski, Członkowie Zarządu: Katarzyna Jachymska, Wojciech Szczepanik, Mariusz Szubra
Krajowy Rejestr Sądowy, Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, Wydział XI Gospodarczy, Nr KRS: 0000057956, NIP: 6750000065, Regon: 350720714
Kapitał zakładowy: 232 117 000,00 zł w całości opłacony, Bank Pekao S.A. I O/Kraków, konto: 43 1240 1431 1111 0000 1045 3324, BDO: 000007387

- PN-EN 12266-12003 (U) Armatura przemysłowa - Badanie armatury - Część 1: Badania ciśnieniowe, procedury badawcze i kryteria odbioru - Wymagania obowiązkowe.

Pytanie 5:

Czy zastawki kanałowe mają posiadać rolki najazdowe doszczelniające wykonane z POM?

Odpowiedź:

Zastawki kanałowe mają posiadać rolki najazdowe.

Zamawiający prosi o uwzględnienie powyższych odpowiedzi przy opracowywaniu oferty

Z poważaniem

Wioletta Kubica
Dyrektor ds. Kontraktowania

Sprawę prowadzi: Małgorzata Zając 12 42 42 392

Otrzymują:

1. Adresat
2. aa