

KKU.261.65.2023

Kraków, 12.07.2023 r.

zainteresowani wykonawcy

Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr 590/PN-54/2023 p.n. „Sukcesywne dostawy pylistego węgla aktywnego do uzdatniania wody w ZUW Dłubnia i ZUW Raba”

Zamawiający – Wodociągi Miasta Krakowa Spółka Akcyjna, 30-106 Kraków, ul. Senatorska 1 działając na podstawie rozdziału X ust.3 specyfikacji warunków zamówienia przekazuje otrzymane od wykonawcy pytania oraz udzielone na nie odpowiedzi.

Pytanie 1:

Wykonawca zwraca się z zapytaniem o możliwość dostarczenia węgla aktywnego do ZUW Raba jednorazowym transportem zawierającym całkowitą ilość z zapytania, tj. 15 t oraz do ZUW Dłubnia jednorazowym transportem zawierającym całkowitą ilość z zapytania, tj. 5 t?

Odpowiedź:

Jest możliwość dostarczenia węgla aktywnego jednorazowym transportem w ilości 5 t do ZUW Dłubnia oraz 15 ton do ZUW Raba.

Pytanie 2:

Wykonawca zwraca się z zapytaniem kiedy przewidziane są pierwsze dostawy węgla dla obydwu zakładów.

Odpowiedź:

Przewidywany czas dostawy dla ZUW Dłubnia oraz ZUW Raba 3-4 kwartał 2024 roku.

Pytanie 3:

W odniesieniu do Wzoru umowy - TERMINY I SPOSÓB WYKONANIA POSZCZEGÓLNYCH DOSTAW, § 4, 10. „W przypadku dostawy w DPPL-ach Kierowca Wykonawcy (lub osoba wyznaczona przez Wykonawcę) każdorazowo przy wjeździe na teren zakładu Zamawiającego zobowiązana jest do okazania uprawnień ADR do przewozu towarów niebezpiecznych.” Wykonawca prosi o wyjaśnienie, czy w przypadku gdy węgiel wytwarzany w procesie aktywacji parą wodną nie podlega przepisom ADR uprawnienia te również mają być okazywane przez Kierowcę Wykonawcy.

Odpowiedź:

Węgiel wytwarzany w procesie aktywacji parą wodną nie podlega przepisom ADR, dlatego też uprawnienia te **nie muszą** być okazywane przez Kierowcę Wykonawcy.

Pytanie 4:

Wykonawca prosi o wyjaśnienie w części III SWZ pkt 9: „Wymagany minimalny okres udzielanej gwarancji wynosi: 12 miesięcy, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru każdej partii zamówienia. W przypadku udzielania różnych okresów gwarancji do oceny spełnienia powyższego warunku zostanie przyjęty najkrótszy z oferowanych okresów gwarancji” co wchodzi w zakres gwarancji? Wykonawca nie ma wpływu na poprawność składowania towaru przez Zamawiającego, a sam produkt jest materiałem eksploatacyjnym, który w ciągu swojej pracy, wraz ze zużywaniem zmienia swoje parametry.

Odpowiedź:

Produkt spełniający parametry fizyko-chemiczne zawarte w SWZ. Gwarancja 12 miesięcy, licząc od dnia odbioru zamówienia.

Zamawiający prosi o uwzględnienie powyższych odpowiedzi przy opracowywaniu oferty przetargowej, równocześnie informujemy, że wraz z odpowiedzią zamieszczony zostanie również skorygowany wzór umowy.

Z poważaniem

Wioletta Kubica
Dyrektor ds. Kontraktowania

Sprawę prowadzi: Ewa Musiał 12 42 42 484