



KKU.261.33.2024

Kraków, 11.04.2024r.

Zainteresowani Wykonawcy

Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr 228/PN-17/2024 pod nazwą: „Budowa magistrali wodociągowej DN600 wzdłuż Autostrady A4 od węzła Kraków Łagiewniki (w rejonie ul. Kustronia i rzeki Wilgi) do ul. Kąpielowej i sieci wodociągowej DN200 w rejonie ul. Kąpielowej oraz budowa komory redukcyjno – pomiarowej”.

Zamawiający – Wodociągi Miasta Krakowa Spółka Akcyjna, 30-106 Kraków, ul. Senatorska 1 działając na podstawie rozdziału X ust.3 specyfikacji warunków zamówienia przekazuje otrzymane od wykonawców pytania oraz udzielone na nie odpowiedzi.

Pytanie 1:

Bardzo proszę o uzupełnienie dokumentacji technicznej o rysunek „schemat montażowy wodociągu”. Jest to element niezbędny dla prawidłowej kalkulacji ceny ofertowej.

Odpowiedź:

Na załączonych rysunkach są zawarte wszystkie dane do wykonania montażu wodociągu

- są rozrysowane wszystkie węzły z kształtkami kołnierzowo-kielichowymi
- wszystkie połączenia kielichowe są jednakowe z uszczelkami kotwionymi.

Zamawiający prosi o uwzględnienie powyższych zmian przy opracowywaniu oferty przetargowej.

Wioletta Kubica
Dyrektor ds. Kontraktowania

Sprawę prowadzi: Barbara Bańdo tel.:+48 12 62 03 240 mail: barbara.bando@wodociagi.krakow.pl

Otrzymują:

1. Adresat
2. aa