

KKU.261.33.2024

Kraków, 17.04.2024r.

#### Zainteresowani Wykonawcy

Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr 228/PN-17/2024 pod nazwą: „Budowa magistrali wodociągowej DN600 wzdłuż Autostrady A4 od węzła Kraków Łagiewniki (w rejonie ul. Kustronia i rzeki Wilgi) do ul. Kąpielowej i sieci wodociągowej DN200 w rejonie ul. Kąpielowej oraz budowa komory redukcyjno – pomiarowej”.

Zamawiający – Wodociągi Miasta Krakowa Spółka Akcyjna, 30-106 Kraków, ul. Senatorska 1 działając na podstawie rozdziału X ust.3 specyfikacji warunków zamówienia przekazuje otrzymane od wykonawców pytania oraz udzielone na nie odpowiedzi.

#### Pytanie 1:

Z uwagi na okres urlopowy w dniach od 29.04.2024 do 05.05.2024 Prosimy o przesunięcie terminu złożenia ofert na dzień 08.05.2024 zamiast 06.05.2024. Powyższe pozwoli rzetelnie przygotować ofertę i zarazem zwiększy możliwość udział w przetargu większej ilości firm.

#### Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu składania ofert.

#### Pytanie 2:

W związku z analizą udostępnionych przedmiarów dla postępowania pn.: „Budowa magistrali wodociągowej DN600 wzdłuż Autostrady A4 od węzła Kraków Łagiewniki (w rejonie ul. Kustronia i rzeki Wilgi) do ul. Kąpielowej i sieci wodociągowej DN200 w rejonie ul. Kąpielowej oraz budowa komory redukcyjno – pomiarowej.”, bardzo proszę o zmianę niżej wskazanych katalogów zastosowanych w przedmiarze dla Komory na katalogi ogólnodostępne lub zgodę na zastosowanie kalkulacji indywidualnej dla tych pozycji.

Kosztorys: Komora K0 Regulacyjno – Pomiarowa dla magistrali wodociągowej DN600 w rejonie ul. Kąpielowej

Poz. 64 - KNR K-59 0104/02 - Kotwienie prętów stalowych zbrojeniowych żebrowanych o średnicy 12mm i długości 570mm metodą wkręcania w nabój klejowy w otworach



15mm w elementach konstrukcyjnych z betonu cementowego - pod blok betonowy pod kozioł oporowy

Poz. 65. - KNR K-59 0102/16 - Montaż śrub fundamentowych M20x650mm metodą wkręcania w nabój klejowy w otworach 24x175mm w elementach konstrukcyjnych

Poz. 71 - KNR K-11 0106/01 - Czyszczenie przez śrutowanie bezpyłowe posadzek betonowych o powierzchni bez zanieczyszczeń do 50m<sup>2</sup>

Poz. 72.- DC 19 708/8 - Wykonanie posadzki z elastycznej żywicy poliuretanowej - Sikafloor 260 PurCem - grunto-szpachel

Poz. 73. DC 19 708/8 - Wykonanie posadzki z elastycznej żywicy poliuretanowej - Sikafloor 260 PurCem - warstwa wierzchnia

Poz. 74. KNR K-11 0303/05 - Analogia. Gruntowanie powierzchni ścian i sufitu- Sika Bonding Primer

Poz. 75 - KNR K-11 0303/01 - Elastyczna akrylowa powłoka ochronna nakładana metodą ręczną na powierzchniach betonowych poziomych i pionowych - Sikagard 403W

Poz. 76 - KNR K-11 0303/02 - Elastyczna akrylowa powłoka ochronna nakładana metodą ręczną na powierzchniach betonowych sufitowych - Sikagard 403W

Poz. 77. ZKNR C-2.1 0306/06 - Analogia. Wzmocnienie narożników - Sika Reemat Premium

Poz. 163. KNR SEK-05-08T 0806/01 - Oprogramowanie dla systemów wizualizacji i przekazywania danych o alarmach - zainstalowanie programu z pakietem wizualizacyjnym

Poz. 204. KNR K-40 0101/05 - Osadzenie kołków plastikowych o średnicy do 10mm w podłożu betonowym

Poz. 205. KNR AL-01 0102/01 - Montaż modułowej centrali alarmowej

Poz. 206. KNR AL-01 0109/01 - Montaż akumulatora bezobsługowego o pojemności do 10Ah

Poz. 207. KNR AL-01 0301/01 - Montaż klawiatury obsługującej PIN-kod

Poz. 208. KNR AL-01 0203/03 - Montaż czujki otwarcia bramowej B4-L

Poz. 209. KNR AL-01 0201/01 - Montaż czujki ruchu pasywnej podczerwieni

Poz. 211. KNR K-40 0101/05 - Osadzenie kołków plastikowych o średnicy do 10mm w podłożu betonowym

Poz. 213. KNR AL-01 0604/01 - Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 24 elementów liniowych

Poz. 219. KNR SEK-05-08T 0402/05 - Montaż przetwornika wilgotności i temperatury w komorze

Poz. 221. KNR SEK-05-08T 0402/03 - Montaż sondy zalania w komorze

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wszystkie katalogi zastosowane w przedmiarze są ogólnodostępne i odpowiadają przyjętym w projekcie technologiom.

Miejsca składania i otwarcia ofert oraz pozostałe zapisy w materiałach przetargowych pozostają bez zmian.

Zamawiający prosi o uwzględnienie powyższych zmian przy opracowywaniu oferty przetargowej.



**WODOCIĄGI**  
**Miasta Krakowa**

Siedziba: 30-106 Kraków, ul. Senatorska 1, Centrum Obsługi Mieszkańców: 30-106 Kraków, ul. Senatorska 9  
Godziny otwarcia COM: poniedziałek 7.00-17.00, wtorek-piątek 7.00-15.00  
Centrala: +48 12 42 42 300, fax: +48 12 42 42 322, nr alarmowy: 994  
e-mail: [biuro@wodociagi.krakow.pl](mailto:biuro@wodociagi.krakow.pl), [www.wodociagi.krakow.pl](http://www.wodociagi.krakow.pl)

**Wioletta Kubica**  
**Dyrektor ds. Kontraktowania**

Sprawę prowadzi: Barbara Bańdo tel.: +48 12 62 03 240 mail: [barbara.bando@wodociagi.krakow.pl](mailto:barbara.bando@wodociagi.krakow.pl)

Otrzymują:

1. Adresat
2. aa

Administratorem danych osobowych są WMK S.A.

Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych dostępne są na stronie: <https://wodociagi.krakow.pl/strefa-klienta/rodo.html>

---

### **Wodociągi Miasta Krakowa Spółka Akcyjna**

Prezes Zarządu: Piotr Ziętara, Wiceprezesa Zarządu: Paweł Senderek, Janusz Wesołowski, Członkowie Zarządu: Katarzyna Jachymska, Wojciech Szczepanik, Mariusz Szubra  
Krajowy Rejestr Sądowy, Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, Wydział XI Gospodarczy, Nr KRS: 0000057956, NIP: 6750000065, Regon: 350720714  
Kapitał zakładowy: 234 567 000,00 zł w całości opłacony, Bank Pekao S.A. I O/Kraków, konto: 43 1240 1431 1111 0000 1045 3324, BDO: 000007387