

| ANALIZATOR : gaz z 11% O2 Korekcja IC95 % |        |        |        |        |        |        |        |       |        |        |        |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|
|   | 1      | 2      | 3      | 4      | 5      | 6      | 7      | 8     | 9      | 10     | 11     |
|   | HCL    | SO2    | CO     | NOx    | HF     | COT    | Pyl    | O2    | Temp.  | T2S    | PIEC   |
| Jedn.                                     | mg/Nm3 | mg/Nm3 | mg/Nm3 | mg/Nm3 | mg/Nm3 | mg/Nm3 | mg/Nm3 | %     | C      | C      | hh:mm  |
| Prog1                                     | 60,00  | 200,00 | 100,00 | 400,00 | 4,00   | 20,00  | 30,00  |       |        | 850,00 |        |
| Prog2                                     | 10,00  | 50,00  | 50,00  | 200,00 | 1,00   | 10,00  | 10,00  |       |        |        |        |
| Prog3                                     |        |        | 150,00 |        |        |        | 150,00 |       |        |        |        |
| Prog4                                     |        |        | 100,00 |        |        |        |        |       |        |        |        |
| sr.                                       | 24h    | 24h    | 24h    | 24h    | 24h    | 24h    | 24h    | 24h   | 24h    | 24h    |        |
| 01/02                                     | 0,24   | 16,39  | 9,87   | 22,84  | 0,26   | 1,74   | 1,39   | 12,26 | 173,26 | 894,49 | 21:15  |
| 02/02                                     | 0,24   | 21,97  | 8,44   | 22,45  | 0,25   | 2,70   | 1,43   | 12,19 | 174,96 | 904,88 | 22:30  |
| 03/02                                     | 0,24   | 27,12  | 10,08  | 23,24  | 0,26   | 2,41   | 1,47   | 12,39 | 173,96 | 890,03 | 21:36  |
| 04/02                                     | 0,25   | 26,65  | 11,56  | 24,62  | 0,26   | Alarm  | 1,39   | 12,53 | 173,53 | 888,44 | 24:00  |
| 05/02                                     | 0,24   | 27,61  | 11,19  | 25,93  | 0,22   | 3,15   | 1,34   | 12,36 | 173,11 | 886,47 | 22:21  |
| 06/02                                     | 0,24   | 27,86  | 7,88   | 27,93  | 0,23   | 1,16   | 1,29   | 12,33 | 173,54 | 891,16 | 24:00  |
| 07/02                                     | 0,24   | 28,25  | 8,51   | 27,58  | 0,26   | 1,45   | 1,41   | 12,20 | 173,98 | 889,80 | 24:00  |
| 08/02                                     | 0,24   | 27,39  | 8,67   | 27,55  | 0,24   | 1,06   | 1,38   | 12,21 | 173,28 | 887,07 | 24:00  |
| 09/02                                     | 0,24   | 26,29  | 7,76   | 27,00  | 0,23   | 2,52   | 1,35   | 12,25 | 173,15 | 885,38 | 24:00  |
| 10/02                                     | 0,24   | 28,59  | 13,06  | 27,09  | 0,22   | 5,00   | 1,37   | 12,24 | 174,27 | 877,83 | 24:00  |
| 11/02                                     | 0,24   | 27,85  | 16,42  | 28,68  | 0,21   | 4,12   | 1,34   | 12,08 | 175,22 | 885,71 | 23:55  |
| 12/02                                     | 0,24   | 26,41  | 8,71   | 28,63  | 0,24   | 1,58   | 1,33   | 12,22 | 174,27 | 891,48 | 22:55  |
| 13/02                                     | 0,24   | 26,93  | 9,07   | 27,77  | 0,20   | 1,29   | 1,36   | 12,32 | 173,45 | 891,64 | 24:00  |
| 14/02                                     | 0,24   | 28,81  | 8,85   | 28,27  | 0,18   | 1,18   | 1,30   | 12,31 | 174,12 | 899,52 | 20:51  |
| 15/02                                     | 0,24   | 25,59  | 14,44  | 28,72  | 0,18   | 3,77   | 1,27   | 12,39 | 173,47 | 897,27 | 16:30  |
| 16/02                                     | 0,25   | 25,43  | 15,48  | 26,11  | 0,26   | 3,38   | 1,36   | 12,45 | 171,22 | 894,13 | 24:00  |
| 17/02                                     | 0,24   | 28,60  | 16,15  | 25,48  | 0,26   | 3,06   | 1,35   | 12,42 | 171,32 | 889,60 | 24:00  |
| 18/02                                     | 0,24   | 28,42  | 14,38  | 25,00  | 0,28   | 1,76   | 1,36   | 12,40 | 171,57 | 890,04 | 24:00  |
| 19/02                                     | 0,24   | 28,45  | 13,35  | 24,69  | 0,26   | 1,18   | 1,33   | 12,31 | 170,80 | 890,65 | 24:00  |
| 20/02                                     | 0,24   | 29,52  | 14,89  | 25,35  | 0,25   | 2,40   | 1,39   | 12,39 | 170,30 | 886,36 | 24:00  |
| 21/02                                     | 0,24   | 30,29  | 17,44  | 25,50  | 0,25   | 3,47   | 1,37   | 12,40 | 170,74 | 885,88 | 23:52  |
| 22/02                                     | 0,24   | 30,11  | 17,48  | 27,48  | 0,20   | 4,18   | 1,44   | 12,39 | 169,95 | 889,13 | 23:58  |
| 23/02                                     | 0,25   | 29,18  | 19,14  | 27,48  | 0,20   | 4,60   | 1,46   | 12,53 | 168,50 | 886,65 | 24:00  |
| 24/02                                     | 0,25   | 30,49  | 15,44  | 26,78  | 0,21   | 3,33   | 1,46   | 12,54 | 169,18 | 884,32 | 24:00  |
| 25/02                                     | 0,25   | 29,55  | 17,14  | 26,15  | 0,22   | 3,53   | 1,41   | 12,44 | 170,06 | 888,05 | 24:00  |
| 26/02                                     | 0,25   | 27,87  | 18,70  | 26,88  | 0,23   | 4,08   | 1,35   | 12,51 | 169,39 | 883,20 | 23:00  |
| 27/02                                     | 0,25   | 27,42  | 15,64  | 27,35  | 0,21   | 2,46   | 1,29   | 12,47 | 170,92 | 881,18 | 24:00  |
| 28/02                                     | 0,25   | 29,63  | 9,95   | 26,06  | 0,19   | 1,28   | 1,37   | 12,49 | 172,78 | 881,70 | 24:00  |
| Min.                                      | 0,24   | 16,39  | 7,76   | 22,45  | 0,18   | 1,06   | 1,27   | 12,08 | 168,50 | 877,83 |        |
| Max.                                      | 0,25   | 30,49  | 19,14  | 28,72  | 0,28   | 5,00   | 1,47   | 12,54 | 175,22 | 904,88 |        |
| sr.                                       | 0,24   | 27,51  | 12,87  | 26,37  | 0,23   | 2,71   | 1,37   | 12,36 | 172,26 | 888,83 |        |
| Prog1                                     | 00:00  | 00:00  | 00:00  | 00:00  | 00:00  | 00:00  | 00:00  |       |        | 00:00  |        |
| Prog2                                     | 00:00  | 00:00  | 00:00  | 00:00  | 00:00  | 00:00  | 00:00  |       |        |        |        |
| Prog3                                     |        |        | 0      |        |        |        | 0      |       |        |        |        |
| Prog4                                     |        |        | 00:00  |        |        |        |        |       |        |        |        |
| lacznie                                   |        |        |        |        |        |        |        |       |        |        | 650:43 |

Prog1 – dopuszczalny poziom stezen dla sredniej 30-minutowej, przekroczenie stezenia CO, srednia 30 minutowa przekroczenie stezenia TOC

przekroczenie stezenia PYLU 30mg/Nm3, 10 minutowej temperatury pieca <850 oC dla T2sek. TIC 1012A, TIC 2012A –temperatura gazow spalinowych

w poblizu sciany wewnetrznej

Prog2 – dopuszczalny poziom stezen dla sredniej 24-godzinnej

Prog4 - wart. graniczna 1-godz.

\*\*\*\* wartosc srednia nie zapamietana /...mniejsza niz wymagana ilosc waznych pomiarow

W=post.pieca, brak podawania wsadu

X= Niewazny

H= Poza zakresie