

MPWiK Kraków STUO

Raport Miesięczny

Raport miesięczny											Wrzesień 2019		
Jedn.	ANALIZATOR : gaz 11% O2								Proces				
	Select Analyzer	HCL	SO2	CO30m	NOX	HF	COT	Pyl	O2 Sec	Temperature	T2S	PIEC	
	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	%	degreC	degreC	hh:mm:ss	
Próg 2		10	50	50	200	1	10	10					
Próg 1		60	200	100	400	4	20	30					
01/09/2019	Nieważne	0.24	23.80	3.19	21.21	0.25	Nieważne	3.16	12.22	173.46	870.5	24:00:00	
02/09/2019	Nieważne	0.24	25.80	3.21	21.41	0.30	1.27	3.01	12.18	172.67	880.0	24:00:00	
03/09/2019	Nieważne	0.24	23.26	3.36	19.91	0.28	1.57	2.89	12.20	170.68	879.4	23:54:00	
04/09/2019	Nieważne	0.24	26.55	3.02	19.07	0.30	1.68	2.79	12.22	171.76	878.3	24:00:00	
05/09/2019	Nieważne	0.24	27.75	2.83	18.65	0.29	Nieważne	2.79	12.18	172.26	875.0	24:00:00	
06/09/2019	Nieważne	0.24	26.12	2.41	18.88	0.27	Nieważne	2.75	12.24	172.12	871.2	24:00:00	
07/09/2019	Nieważne	0.24	27.33	2.84	18.77	0.28	Nieważne	2.72	12.16	172.02	880.5	24:00:00	
08/09/2019	Nieważne	0.24	27.72	3.60	19.50	0.31	Nieważne	2.69	12.16	172.83	885.8	24:00:00	
09/09/2019	Nieważne	0.24	27.63	3.06	19.72	0.30	Nieważne	3.43	12.18	171.88	880.0	18:00:00	
10/09/2019	Nieważne	0.23	25.96	2.91	19.17	0.23	2.77	3.31	12.05	171.75	879.4	23:41:00	
11/09/2019	Nieważne	0.24	24.83	2.62	18.52	0.28	3.60	2.93	12.11	171.32	886.6	18:57:00	
12/09/2019	Nieważne	0.24	26.56	3.16	18.34	0.25	1.96	2.80	12.24	171.36	876.7	24:00:00	
13/09/2019	Nieważne	0.24	29.74	3.24	18.77	0.27	2.67	2.69	12.24	171.63	876.9	23:58:00	
14/09/2019	Nieważne	0.24	23.57	2.84	18.78	0.25	3.00	2.63	12.21	171.46	887.1	24:00:00	
15/09/2019	Nieważne	0.24	26.25	3.64	17.60	0.24	3.26	2.66	12.22	171.33	885.0	24:00:00	
16/09/2019	Nieważne	0.24	27.71	2.97	18.11	0.27	4.57	2.62	12.26	170.89	878.2	24:00:00	
17/09/2019	Nieważne	0.24	25.91	3.32	18.63	0.32	5.60	2.61	12.27	170.71	887.3	24:00:00	
18/09/2019	Nieważne	0.24	25.36	3.07	18.19	0.24	5.37	2.70	12.34	169.12	877.0	24:00:00	
19/09/2019	Nieważne	0.24	23.90	4.02	18.61	0.26	4.40	2.59	12.26	169.37	883.9	24:00:00	
20/09/2019	Nieważne	0.24	25.36	2.78	18.46	0.27	3.55	2.58	12.30	169.79	877.9	24:00:00	
21/09/2019	Nieważne	0.24	25.34	4.20	18.65	0.25	4.43	2.54	12.29	170.42	880.0	24:00:00	
22/09/2019	Nieważne	0.24	28.63	4.98	18.50	0.26	4.20	2.56	12.27	171.28	876.7	24:00:00	
23/09/2019	Nieważne	0.24	28.15	3.76	18.55	0.31	Nieważne	2.56	12.23	171.03	878.4	23:54:00	
24/09/2019	Nieważne	0.24	27.81	3.75	19.36	0.31	Nieważne	2.57	12.18	171.35	882.3	24:00:00	
25/09/2019	Nieważne	0.24	28.92	4.79	19.46	0.29	2.95	2.71	12.22	171.25	877.9	20:34:00	
26/09/2019	Nieważne	0.24	27.07	4.08	20.01	0.29	1.89	2.97	12.29	171.95	877.4	24:00:00	
27/09/2019	Nieważne	0.24	24.10	3.82	19.80	0.27	1.75	3.90	12.29	172.30	881.8	19:06:00	
28/09/2019	Nieważne	0.24	26.57	3.18	20.33	0.28	2.84	3.85	12.28	172.73	884.8	24:00:00	
29/09/2019	Nieważne	0.24	26.55	4.34	20.43	0.29	3.77	3.67	12.31	172.51	886.3	22:51:00	
30/09/2019	Nieważne	0.24	27.41	3.01	20.53	0.28	2.25	3.70	12.33	173.09	877.7	21:27:00	
Min		0.23	23.26	2.41	17.60	0.23	1.27	2.54	12.05	169.12	870.5		
Max		0.24	29.74	4.98	21.41	0.32	5.60	3.90	12.34	173.46	887.3		
Sr.		0.24	26.39	3.40	19.20	0.28	3.15	2.91	12.23	171.54	880.0	29d	
Próg 2		0	0	0	0	0	0	0				00:22:00	
Próg 1		00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00					