

KKU.261.72.2024

Kraków, 20.08.2024r.

Zainteresowani Wykonawcy

dotyczy: przetargu nieograniczonego nr 757/PN-55/2024 pod nazwą: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej polegającej na budowie pompowni ścieków sanitarnych wraz z instalacją elektryczną, odcinkiem kanału grawitacyjnego DN250, rurociągami tłocznymi DN250 na odcinku od ul. Podłużnej do ul. Zakliki z Mydlnik oraz budowa kolektora kanalizacji sanitarnej w ul. Podłużnej oraz budowa sieci wodociągowej DN300 w ul. Podłużnej oraz sieci DN100 w ul. Pylnej (od Podłużnej do wysokości dz. 2/1) oraz sieci DN150 w ul. Pylnej (od Podłużnej do wysokości budynku nr 52)”.

Zamawiający – Wodociągi Miasta Krakowa Spółka Akcyjna, 30-106 Kraków, ul. Senatorska 1 działając na podstawie rozdziału X ust.3 specyfikacji warunków zamówienia przekazuje otrzymane od wykonawców pytania oraz udzielone na nie odpowiedzi.

Pytanie 1:

Niniejszym ze względu na nietypowy kształt zbiornika pompowni i orurowanie 3 pomp DN150 Wykonawca wnioskuje o zmianę zbiornika pompowni na zastosowanie zbiornika okrągłego betonowego C35/45 o średnicy wewnętrznej 3,0m/ średnicy zewnętrznej 3,30m tak aby montaż i eksploatacja pompowni mogła odbywać się w warunkach komfortowych i bezpiecznych dla osób przebywających wewnątrz komory pompowni.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę zbiornika pompowni.

Pytanie 2:

Bardzo proszę o informację czy Zamawiający dopuszcza wykonanie kanalizacji metodą wykopu otwartego z odwodnieniem igłofiltrami lub studniami.

Z uwagi na złożoność zadania oraz trwający okres urlopowy, a tym samym wydłużony czas otrzymywania ofert cenowych dla materiałów z hurtowni, bardzo proszę o przesunięcie terminu składania ofert o co najmniej 10 dni roboczych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza wykonania kanalizacji metodą wykopu. Proszę wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.

Pytanie 3:

A. Z uwagi na bardzo trudne warunki udziału w postępowaniu ograniczające ilość Wykonawców oraz na rozbieżność określonych w SWZ wymagań w stosunku do zakresu i parametrów technicznych zawartych w Dokumentacji Projektowej wnosimy o zmianę wymagań w zakresie rozdziału XII pkt. 2 ppkt 1):

1.

Jest:

a) sieci kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej, z rur kamionkowych, o średnicy nie mniejszej niż 400 mm oraz łącznej długości co najmniej 480 mb wykonanej metodą bezrozkopową;



Zmiana na:

a) sieci kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej, z rur kamionkowych, o średnicy nie mniejszej niż 300 mm oraz łącznej długości co najmniej 400 mb wykonanej metodą bezrozkopową;

Powód wniosku:

- technologia wykonania kanalizacji metodą bezrozkopową DN400 i DN300 niczym się nie różni więc postawienie wymagań na średnicy min. DN400 jest wprost ograniczaniem konkurencji - wg Dokumentacji Projektowej kanału DN400 do wykonania metodą bezwykopową jest maksymalnie 478,5mb.

Odpowiedź:

Wymagania zmieniamy na wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej, z rur kamionkowych, o średnicy nie mniejszej niż 400 oraz łącznej długości co najmniej 470 mb wykonanej metodą bezrozkopową.

Pytanie 4:

Jest:

b) rurociągu tłoczego z rur PE, o średnicy nie mniejszej niż 280 mm oraz łącznej długości co najmniej 800 m, w tym 240 m wykonanych metodą bezrozkopową;

Zmiana na:

b) rurociągu tłoczego z rur PE, o średnicy nie mniejszej niż fi 250 mm oraz łącznej długości co najmniej 800 m, w tym 115,00 m wykonanych metodą bezrozkopową;

Powód wniosku:

- wg Dokumentacji Projektowej do wykonania jest podwójny rurociąg tłoczny z rur PE DN250 o długości 2 x 406,1mb

- wg Dokumentacji Projektowej do wykonania metodą bezrozkopową jest łącznie 186,60 mb w tym 48m - pod torami PKP i 2 x 69,3m=138,6m - pod wałem i drogą

- zawiązanie wymagań w zakresie doświadczenia w tym przypadku jest wprost ograniczaniem konkurencji w postępowaniu.

Odpowiedź:

Wymagania zmieniamy na – wykonanie rurociągu tłoczego z rur PE, o średnicy nie mniejszej niż 280 mm oraz łącznej długości co najmniej 800 m, w tym 230 m wykonanych metodą bezrozkopową.

Pytanie 5:

Jest:

c) co najmniej 1 obiekt przepompowni ścieków o wydajności min 80 dm³/s, z zasilaniem energetycznym, drogą dojazdową i zagospodarowaniem terenu;

Zmiana na:

c) co najmniej 1 obiekt przepompowni ścieków o wydajności min 50 dm³/s, z zasilaniem energetycznym, zjazdem i zagospodarowaniem terenu;

Powód wniosku:

- wg Dokumentacji Projektowej do wykonania jest pompownia z pompą o wydajności 43,887 dm³/s - wg Dokumentacji Projektowej do wykonania jest zjazd z drogi, a nie droga dojazdowa - zawiązanie wymagań w zakresie doświadczenia w tym przypadku jest wprost ograniczaniem konkurencji w postępowaniu.



Odpowiedź:

Wymagania zmieniamy na – wykonanie co najmniej 1 obiektu przepompowni ścieków o wydajności min 43,89 dm³/s, z zasilaniem energetycznym, zjazdem i zagospodarowaniem terenu.

Pytanie 6:

Jest:

d) sieci wodociągowej z żeliwa sferoidalnego o średnicy nie mniejszej niż DN300 oraz łącznej długości co najmniej 250 m;

Zmiana na:

d) sieci wodociągowej z żeliwa sferoidalnego o średnicy nie mniejszej niż DN200 oraz łącznej długości co najmniej 240 m;

Powód wniosku:

- technologia wykonania sieci wodociągowej z żeliwa sferoidalnego z rur o średnicy DN300 i DN200 niczym się nie różni - wg Dokumentacji Projektowej sieci wodociągowej z żeliwa sferoidalnego DN300 do wykonania jest maksymalnie 243,6mb
- zawyżanie wymagań w zakresie doświadczenia w tym przypadku jest wprost ograniczaniem konkurencji w postępowaniu.

Odpowiedź:

Wymagania zmieniamy na - wykonanie sieci wodociągowej z żeliwa sferoidalnego o średnicy nie mniejszej niż DN300 oraz łącznej długości co najmniej 240 m.

Ponadto wnosimy o wprowadzenie do SWZ poniższego zapisu w kwestii wymagań (jak na innych podobnych postępowaniach w WMK S.A.):

"Zamawiający dopuszcza wykonanie ww. robót na podstawie odrębnych umów/ zamówień przy czym brak w Formularzu nr 2 wykonanych zamówień o powyższych cechach będzie równoznaczny z brakiem wymaganego doświadczenia".

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zaproponowanego zapisu.

Pytanie:

Proszę o uzupełnienie dokumentacji o profile rurociągów tłocznych.

Odpowiedź:

Dokumentacja dotycząca profili zostanie zamieszczona z odpowiedziami na naszej stronie internetowej.

Równocześnie Zamawiający, działając na podstawie postanowień rozdziału VII ust. 1 Specyfikacji Warunków Zamówienia, zmienia termin składania i otwarcia ofert z dnia 28 sierpnia 2024 r. na dzień 10 września 2024 r.

- składanie ofert – do godziny 9:15
- otwarcie ofert – o godzinie 9:30

Miejsca składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Pozostałe zapisy w SWZ pozostają bez zmian.

Prosimy o uwzględnienie powyższych odpowiedzi przy opracowywaniu oferty.

Wioletta Kubica



Sprawę prowadzi: Ewa Musiał tel. 12 42 42 484

Otrzymują:

1. Adresat
2. aa