

KKU.261.72.2024

Kraków, 21.08.2024r.

Zainteresowani Wykonawcy

dotyczy: przetargu nieograniczonego nr 757/PN-55/2024 pod nazwą: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej polegającej na budowie pompowni ścieków sanitarnych wraz z instalacją elektryczną, odcinkiem kanału grawitacyjnego DN250, rurociągami tłocznymi DN250 na odcinku od ul. Podłużnej do ul. Zakliki z Mydlnik oraz budowa kolektora kanalizacji sanitarnej w ul. Podłużnej oraz budowa sieci wodociągowej DN300 w ul. Podłużnej oraz sieci DN100 w ul. Pylnej (od Podłużnej do wysokości dz. 2/1) oraz sieci DN150 w ul. Pylnej (od Podłużnej do wysokości budynku nr 52)”.

Zamawiający – Wodociągi Miasta Krakowa Spółka Akcyjna, 30-106 Kraków, ul. Senatorska 1 działając na podstawie rozdziału X ust.3 specyfikacji warunków zamówienia przekazuje otrzymane od wykonawców pytania oraz udzielone na nie odpowiedzi.

Pytanie 1:

Czy Zamawiający w w/w postępowaniu zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu wyraża możliwość powoływania się na potencjał podmiotu trzeciego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na możliwość powoływania się na potencjał podmiotu trzeciego.

Pytanie 2:

W związku, że technologia wykonania przepompowni ścieków i przepompowni wód deszczowych jest bliźniacza, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu Warunków udziału w postępowaniu: z zapisu

c) co najmniej 1 obiekt przepompowni ścieków o wydajności min 80 dm³/s, z zasilaniem energetycznym, drogą dojazdową i zagospodarowaniem terenu;

na zapis:

c) co najmniej 1 obiekt przepompowni ścieków lub wód deszczowych o wydajności min 80 dm³/s, z zasilaniem energetycznym, drogą dojazdową i zagospodarowaniem terenu;

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę warunku udziału w postępowaniu. Pompownia ścieków sanitarnych pracuje na ściekach sanitarno-bytowych co za tym idzie wymusza inną charakterystykę pomp i osprzętu niż dla pomp wód deszczowych.

Wioletta Kubica
Dyrektor ds. Kontraktowania

Sprawę prowadzi: Ewa Musiał tel. 12 42 42 484