

KKU.261.72.2024

Kraków, 05.09.2024r.

Zainteresowani Wykonawcy

dotyczy: przetargu nieograniczonego nr 757/PN-55/2024 pod nazwą: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej polegającej na budowie pompowni ścieków sanitarnych wraz z instalacją elektryczną, odcinkiem kanału grawitacyjnego DN250, rurociągami tłocznymi DN250 na odcinku od ul. Podłużnej do ul. Zakliki z Mydlnik oraz budowa kolektora kanalizacji sanitarnej w ul. Podłużnej oraz budowa sieci wodociągowej DN300 w ul. Podłużnej oraz sieci DN100 w ul. Pyłnej (od Podłużnej do wysokości dz. 2/1) oraz sieci DN150 w ul. Pyłnej (od Podłużnej do wysokości budynku nr 52)”.

Zamawiający – Wodociągi Miasta Krakowa Spółka Akcyjna, 30-106 Kraków, ul. Senatorska 1 działając na podstawie rozdziału X ust.3 specyfikacji warunków zamówienia przekazuje otrzymane od wykonawców pytania oraz udzielone na nie odpowiedzi.

Pytanie 1:

W związku z udzieleniem odpowiedzi w dniu 04.09.2024r doszliśmy do wniosku, że prawdopodobnie nastąpiło niezrozumienie pytania.

Otóż jeden z warunków udziału w postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia aktualnie brzmi następująco:

" wykonanie rurociągu tłocznego z rur PE, o średnicy nie mniejszej niż 280 mm oraz łącznej długości co najmniej 800 m, w tym 230 m wykonanych metodą bezrozkopową"

Dlatego prosimy o wyjaśnienie czy jeśli wykonawca posiada doświadczenie w wykonaniu rurociągu tłocznego z rur PE o średnicy min. 280mm i długości 1000 mb wykonanego w całości metodą bezrozkopową to czy warunek powyższy będzie spełniony?

Niezależnie zwracamy uwagę, że z obecnej treści przedmiotowego warunku wynika, że dokładnie 230mb (i ani jeden metr mniej oraz ani 1 metr więcej) ma być wykonane metodą bezrozkopową.
Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że słowo co najmniej odnosi się zarówno do 800 m, jak i 230 m metodą bezrozkopową.

Można wykonać większą długość rurociągu tłocznego.

Wioletta Kubica
Dyrektor ds. Kontraktowania

Sprawę prowadzi: Ewa Musiał tel. 12 42 42 484



WODOCIĄGI
Miasta Krakowa

Siedziba: 30-106 Kraków, ul. Senatorska 1, Centrum Obsługi Mieszkańców: 30-106 Kraków, ul. Senatorska 9
Godziny otwarcia COM: poniedziałek 7.00-17.00, wtorek-piątek 7.00-15.00
Centrala: +48 12 42 42 300, fax: +48 12 42 42 322, nr alarmowy: 994
e-mail: biuro@wodociagi.krakow.pl, www.wodociagi.krakow.pl

Administratorem danych osobowych są WMK S.A.

Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych dostępne są na stronie: <https://wodociagi.krakow.pl/strefa-klienta/rodo.html>

Wodociągi Miasta Krakowa Spółka Akcyjna

Prezes Zarządu: Piotr Ziętara, Wiceprezesi Zarządu: Paweł Senderek, Janusz Wesołowski, Członkowie Zarządu: Katarzyna Jachymska, Wojciech Szczepanik, Mariusz Szubra
Krajowy Rejestr Sądowy, Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, Wydział XI Gospodarczy, Nr KRS: 0000057956, NIP: 6750000065, Regon: 350720714
Kapitał zakładowy: 234 567 000,00 zł w całości opłacony, Bank Pekao S.A. I O/Kraków, konto: 43 1240 1431 1111 0000 1045 3324, BDO: 000007387