

KKU.261.49.2025

Kraków, 14.05.2025 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr 282/PN-37/2025 pn. „Modernizacja systemu dozowania pylistego węgla aktywnego PWA w ZUW RABA”.

Zamawiający – Wodociągi Miasta Krakowa Spółka Akcyjna, 30-106 Kraków, ul. Senatorska 1 działając na podstawie rozdziału X ust.3 specyfikacji warunków zamówienia przekazuje otrzymane od wykonawcy pytania oraz udzielone na nie odpowiedzi.

Pytanie 1:

Jakie są wymiary (w tym wysokość) pomieszczenia przewidzianego na montaż stanowiska wyładunku big-bag i zbiornika zarobowego?

Odpowiedź:

Trasę i długość rurociągu instalacji przygotowania pulpy do punktu dozowania oraz wszystkie inne niezbędne pomiary, w tym gabaryty pomieszczenia wykonuje Wykonawca podczas obowiązkowej wizji lokalnej.

Pytanie 2:

Czy do urządzenia będzie miał dostęp wózek widłowy, który będzie sadowił big-bag czy też trzeba przewidzieć tzw. wersję samo-załadowniczą stanowiska z wciągnikiem?

Odpowiedź:

Przewidziana jest wersja z wciągnikiem.

Pytanie 3:

Jaka przewidywana jest koncentracja zawiesiny węgla do przygotowania w zbiorniku zarobowym?

Odpowiedź:

Określa Wykonawca. Parametry stężenia węgla aktywnego w instalacji dozowania wynikają z zastosowanej instalacji rozcieńczania.

Pytanie 4:

Jaki jest przewidziany pobór godzinowy zawiesiny węgla ze zbiornika do układu technologicznego?

Odpowiedź:

Informacje w SWZ przetargu – zakres dawek i przepływu wody.

Pytanie 5:

Jakie są wymiary big-bag z węglem pylistym jakie będzie stosował Zamawiający?

Odpowiedź:

500 kg około 1m³ (100x100x120 cm).



Pytanie 6:

Co należy rozumieć przez wymagany rezerwowy układ dozujący? Czy chodzi o zdublowanie pomp dozujących, dozownika węgla pylistego czy inne?

Odpowiedź:

Tylko układ dozujący – pompa, panel dozujący lub inne urządzenie dozujące.

Pytanie 7:

Prosimy o informacje odnośnie punktów dozowania (ilość punktów, odległość od miejsca planowanego montażu instalacji).

Odpowiedź:

Pomiary i trasę do punktu dozowania Wykonawca określa podczas wizji lokalnej.

Pytanie 8:

Prosimy o informację czy Wykonawca ma przewidzieć instalację do płukania rurociągów oraz urządzeń przygotowujących i dozujących zawieszinę PWA.

Odpowiedź:

Ze względu na okresowość dawkowania zalecamy wykonanie instalacji płukania.

Pytanie 9:

Czy instalacja będzie pracować w sposób ciągły czy okresowy?

Odpowiedź:

Instalacja pracuje okresowo.

Pytanie 10:

Czy w pobliżu planowanego miejsca montażu instalacji jest dostęp do sprężonego powietrza AKPiA?

Odpowiedź:

Brak dostępu do sprężonego powietrza.

Pytanie 11:

Prosimy o potwierdzenie iż wymagane do dołączenia do oferty karty katalogowe (rozdział XII pkt 7.1 SWZ) dotyczą tylko podstawowych urządzeń technologicznych.

Odpowiedź:

Tak, potwierdzamy.

Pytanie 12:

Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu w rozdziale XII pkt. 3.1 SWZ z aktualnego:

w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (to jest zakończonych nie wcześniej niż w 2020 r.), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – wykonanych (wykonywanych) w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których je wykonano; dla celów niniejszego zamówienia głównymi dostawami, które musi obejmować ww. wykaz, są wykonanie dostawy instalacji do dawkowania PWA o wydajności od 10 do 30 kg/h

na następujący:



w okresie ostatnich siedmiu lat przed upływem terminu składania ofert (to jest zakończonych nie wcześniej niż w 2020 r.), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – wykonanych (wykonywanych) w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których je wykonano; dla celów niniejszego zamówienia głównymi dostawami, które musi obejmować ww. wykaz, są wykonanie dostawy instalacji do dawkowania PWA o wydajności min. 10 kg/h.

Odpowiedź:

Zamawiający wprowadza następującą zmianę w rozdz. XII ust.3 pkt. 1) SWZ.

1. W celu potwierdzenia spełniania warunku posiadania zdolności technicznej lub zawodowej do oferty należy załączyć:

- 1) Formularz nr 2 – wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych nadal, głównych dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (to jest zakończonych nie wcześniej niż w 2020 r.), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – wykonanych (wykonywanych) w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których je wykonano; dla celów niniejszego zamówienia głównymi dostawami, które musi obejmować ww. wykaz, są wykonanie dostawy instalacji do dawkowania PWA o wydajności min. 10 kg/h, przy czym brak w Formularzu nr 2 wykonanych dostaw o powyższych cechach będzie równoznaczny z brakiem wymaganego doświadczenia.

Pytanie 13:

Kto pokrywa koszty niezbędnych przeglądów serwisowych okresowych zamontowanych urządzeń w okresie trwania gwarancji, a niezbędnych do zachowania jej biegu - Zamawiający czy Wykonawca?

Odpowiedź:

Wnioskujemy o podanie corocznego zakresu obowiązkowych prac serwisowych oraz ich kosztów przez najbliższe 5 lat.

Pytanie 14:

Z uwagi na powyższe i konieczność przeprowadzenia wizji lokalnej w dniu 21.05.2025 r. (tj na 8 dni przed składaniem ofert) prosimy o wydłużenie terminu składania ofert do 13.06.2025 r.

Odpowiedź:

Jednocześnie zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert z dnia 29 maja 2025 r. na dzień 3 czerwca 2025 r.

- a. składanie ofert – do godziny 9:15
- b. otwarcie ofert – o godzinie 9:30.

Zamawiający prosi o uwzględnienie powyższych odpowiedzi przy opracowywaniu oferty przetargowej.

Z poważaniem



WODOCIĄGI
Miasta Krakowa

Siedziba: 30-106 Kraków, ul. Senatorska 1, Centrum Obsługi Mieszkańców: 30-106 Kraków, ul. Senatorska 9
Godziny otwarcia COM: poniedziałek 7.00-17.00, wtorek-piątek 7.00-15.00
Centrala: +48 12 42 42 300, fax: +48 12 42 42 322, nr alarmowy: 994
e-mail: biuro@wodociagi.krakow.pl, www.wodociagi.krakow.pl

Wioletta Kubica
Dyrektor ds. Kontraktowania

Sprawę prowadzi: Małgorzata Zajac 12 42 42 392

Otrzymują:

1. Adresat
2. aa

Administratorem danych osobowych są WMK S.A.

Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych dostępne są na stronie: <https://wodociagi.krakow.pl/strefa-klienta/rodo.html>

Wodociągi Miasta Krakowa Spółka Akcyjna

Prezes Zarządu: Piotr Ziętara, Wiceprezesi Zarządu: Paweł Senderek, Janusz Wesołowski, Członkowie Zarządu: Katarzyna Jachymska, Wojciech Szczepanik, Mariusz Szubra
Krajowy Rejestr Sądowy, Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, Wydział XI Gospodarczy, Nr KRS: 0000057956, NIP: 6750000065, Regon: 350720714
Kapitał zakładowy: 234 567 000,00 zł w całości opłacony, Bank Pekao S.A. I O/Kraków, konto: 43 1240 1431 1111 0000 1045 3324, BDO: 000007387