

KKU.261.63.2025

Kraków, 23.06.2025 r.

Zainteresowani wykonawcy

dot.: przetargu nieograniczonego nr 490/PN-58/2025 pn.: „Remont obiektu „Wieży Ulgi” zlokalizowanej na terenie działki nr 221/1 obręb 60 Kraków Podgórze ul. Hallera 6”.

Zamawiający – Wodociągi Miasta Krakowa Spółka Akcyjna, 30-106 Kraków, ul. Senatorska 1 działając na podstawie rozdziału X ust.3 specyfikacji warunków zamówienia przekazuje otrzymane od wykonawców pytania oraz udzielone na nie odpowiedzi.

Pytanie 1 i Odpowiedź 1:

Zabezpieczenie antykorozyjne rury przelewowej Fi 1220 na wysokości p.p. 0,55-0,65:

- czy dotyczy tylko tego poziomu?,

Zamawiający informuję, że łącznie z pracami zalecanymi w specyfikacji.

- co z punktami pomiarowymi (odbicia), na których pokazała się korozja?

Zamawiający informuję, że należy zabezpieczyć.

- czy uwzględnia się zabezpieczenie bitumiczne w miejscach połączeń rurociągu na całej wysokości?

Zamawiający informuję, że należy miejsca skorodowane oczyścić i zabezpieczyć antykorozyjnie zgodnie z EN ISO 12944-8.

-czy zakres prac uwzględnia malowanie tylko na wskazanym poziomie 0,55-,065 czy też całej rury?

Zamawiający informuję, że zakres prac uwzględnia malowanie rurociągu w miejscach dokonywanych napraw.

Pytanie 2:

Analogicznie do punktu pierwszego, druga rura Fi 1060 nieuwzględniona w zakresie prac, a na której również pojawiły się ogniska korozji?

Odpowiedź 2:

Zamawiający informuję, że należy miejsca skorodowane oczyścić i zabezpieczyć antykorozyjnie zgodnie z EN ISO 12944-8.

Pytanie 3:

Elewacja zewnętrzna , poza pracami naprawczymi i malowaniem ,uwzględnia się wyrównanie powierzchni? Jeżeli tak to do jakiego poziomu?

Odpowiedź 3:

Zamawiający nie przewiduje wyrównywania całej powierzchni elewacji. Wykonywane naprawy muszą schludnie licować z całością.

Pytanie 4:

Drabina zejściowa do podziemnej komory wieży:

- z jakiego materiału preferowane jest wykonanie drabiny? (aluminium, ocynk, nierdzewna)



Odpowiedź 4:

Zamawiający informuję, że drabina zejściowa powinna być ze stali nierdzewnej kwasoodpornej.

Pytanie 5:

Kolorystyka stolarki okiennej :

- proszę o podanie kolorystyki stolarki okiennej jak również parapetów

Odpowiedź 5:

Zamawiający informuję, że parapety mają być w kolorze stolarki okiennej. Stolarka okienna w kolorze białym (korespondującym z barwa białej farby elewacyjnej).

Pytanie 6:

Drzwi wejściowe do klatek schodowych:

- czy mamy uwzględniać, nie są uwzględnione w zakresie prac.

Odpowiedź 6:

Zamawiający informuję, że drzwi wejściowe nie będą wymieniane.

Jednocześnie Zamawiający działając na podstawie rozdziału VII ust.1 specyfikacji warunków zamówienia informuje, że zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert. Nowy termin składania ofert to: 27.06.2025 r. godz. 9:15 termin otwarcia ofert to: 27.06.2025 r. godz. 9:30.

Zamawiający prosi o uwzględnienie powyższych odpowiedzi przy opracowywaniu oferty przetargowej.

Z poważaniem

Wioletta Kubica

Dyrektor ds. Kontraktowania

Sprawę prowadzi: Dorota Anioł 12 620 32 97

Otrzymują:

1. Adresat
2. aa