



KKU.261.79.2025

Kraków, 15.07.2025 r.

Zainteresowani Wykonawcy

Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr 587/PN-69/2025 pt. : „Sukcesywne usuwanie awarii, wykonywanie remontów, oraz budowa nowych instalacji w zakresie systemów zasilania, sterowania, automatyki przemysłowej oraz systemów OT.”

Zamawiający – Wodociągi Miasta Krakowa Spółka Akcyjna, 30-106 Kraków, ul. Senatorska 1 działając na podstawie rozdziału X ust.3 specyfikacji warunków zamówienia przekazuje otrzymane od wykonawców pytania oraz udzielone na nie odpowiedzi.

Pytanie 1:

"1. Remont lub modernizacja systemów zasilania i sterowania urządzeń technologicznych opartych o system wizualizacji AVEVA System Platform połączony ze sterownikiem wysokiej dostępności S7-400H Fail Safe "

Przedstawiony wymóg referencyjny wskazuje na konkretne rozwiązanie w konkretnym systemie sterowania. Czy Zamawiający uzna za wystarczające referencje osobno na system wizualizacji AVEVA System Platform oraz na system sterowania oparty na redundantnych sterownikach.

Odpowiedź 1:

Zamawiający informuje, że tak – dopuszcza się rozwiązanie osobne, pod warunkiem zastosowania redundantnych sterowników w architekturze S7-400H Fail Safe.

Pytanie 2:

„5.Sukcesywne serwisowanie i wykonywanie zmian programistycznych systemów automatyki sterujących stacją termicznej utylizacji osadów ściekowych opartych o sterownik S7-400H Fail Safe oraz motostartery ET200S, zabezpieczenia silnikowe Simocode, falowniki Danfoss, system SCADA AVEVA System Platform "

Przedstawiony wymóg referencyjny bardzo szczegółowy wskazuje na konkretne rozwiązanie systemu sterowania i wizualizacji w stacji termicznej utylizacji osadów ściekowych. Czy Zamawiający nie uważa, że taki wymóg wskazuje na serwisanta konkretnej stacji termicznej utylizacji osadów ściekowych co praktycznie ogranicza zakres potencjalnych oferentów do jednej konkretnej firmy.

Odpowiedź 2:

Zamawiający informuje, że systemy, które znajdują się już w posiadaniu Zamawiającego, nie będą podlegały modyfikacjom, gdyż nie istnieją ku temu możliwości ani techniczne, ani ekonomiczne. Z uwagi na wysoki stopień ich złożoności, rozbudowaną strukturę powiązań funkcjonalnych oraz zastosowane mechanizmy zabezpieczeń, systemy te będą wyłącznie objęte działaniami serwisowymi i konserwacyjnymi. Wskazanie ich w punkcie nr 5 miało na celu jedynie wyszczególnienie systemów, które wymagają zapewnienia kompleksowej opieki w ramach świadczonych usług.



WODOCIĄGI
Miasta Krakowa

Siedziba: 30-106 Kraków, ul. Senatorska 1, Centrum Obsługi Mieszkańców: 30-106 Kraków, ul. Senatorska 9
Godziny otwarcia COM: poniedziałek 7.00-17.00, wtorek-piątek 7.00-15.00
Centrala: +48 12 42 42 300, fax: +48 12 42 42 322, nr alarmowy: 994
e-mail: biuro@wodociagi.krakow.pl, www.wodociagi.krakow.pl

Zamawiający prosi o uwzględnienie powyższych odpowiedzi przy opracowywaniu oferty przetargowej.

Z poważaniem

Wioletta Kubica
Dyrektor ds. Kontraktowania

Sprawę prowadzi: Barbara Bańdo tel.: +48 12 62 03 240 mail: barbara.bando@wodociagi.krakow.pl

Administratorem danych osobowych są WMK S.A.

Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych dostępne są na stronie: <https://wodociagi.krakow.pl/strefa-klienta/rodo.html>

Wodociągi Miasta Krakowa Spółka Akcyjna

Prezes Zarządu: Piotr Ziętara, Wiceprezesa Zarządu: Paweł Senderek, Janusz Wesołowski, Członkowie Zarządu: Katarzyna Jachymska, Wojciech Szczepanik, Mariusz Szubra
Krajowy Rejestr Sądowy, Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, Wydział XI Gospodarczy, Nr KRS: 0000057956, NIP: 6750000065, Regon: 350720714
Kapitał zakładowy: 234 567 000,00 zł w całości opłacony, Bank Pekao S.A. I O/Kraków, konto: 43 1240 1431 1111 0000 1045 3324, BDO: 000007387