

KKU.261.85.2025

Kraków, 29.08.2025 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr 716/PN-85/2025 pn. „Sukcesywne dostawy soli tabletkowanej – chlorku sodu do dezynfekcji wody w ZUW Raba i ZUW Bielany”

Zamawiający – Wodociągi Miasta Krakowa Spółka Akcyjna, 30-106 Kraków, ul. Senatorska 1 działając na podstawie rozdziału X ust.3 specyfikacji warunków zamówienia przekazuje otrzymane od wykonawcy pytanie oraz udzieloną odpowiedź

Pytanie 1:

Czy wyrażą Państwo zgodę na złożenie oferty na sól tabletkowaną, której producent oznacza zawartość bromu a nie bromków?

Odpowiedź:

Tak. W praktyce w soli do elektrolizy cała zawartość bromu w produkcie to niemal wyłącznie bromki.

Zamawiający prosi o uwzględnienie powyższej odpowiedzi przy opracowywaniu oferty przetargowej.

Z poważaniem

Wioletta Kubica
Dyrektor ds. Kontraktowania

Sprawę prowadzi: Ewa Musiał 12 42 42 484

Otrzymują:

1. Adresat
2. aa