

KKU.261.118.2025

Kraków, 08.10.2025 r.

Zainteresowani Wykonawcy

Dotyczy: postępowania nr 855/PN-105/2025 pn. „Budowa sieci wodociągowej DN 150 żeliwo sferoidalne na odcinku W1- W3 w rejonie ulicy Wielickiej na działce 89/7, 89/13, 89/14,89/19 obr. nr 29 j. ewid. Podgórze oraz budowa przyłącza wodociągowego do budynku Wielicka 28A dz. nr 89/14, 89/19 obr. nr 29 j. ewid. Podgórze”.

Zamawiający – Wodociągi Miasta Krakowa - Spółka Akcyjna, 30-106 Kraków, ul. Senatorska 1, działając na podstawie art. 135 ust.2. ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r., poz. 1320 z zm.; zwana dalej: PZP) przekazuje otrzymane od wykonawcy pytania oraz udzielone na nie odpowiedzi.

Pytanie 1:

W węźle 3 przed hydrantem powinna być zamontowana zwężka FFR 150/80 – brak odzwierciedlania w przedmiarze – proponujemy KNNR 4/1014/4

Odpowiedź 1:

W przedmiarze należy dodatkowo uwzględnić pozycję:

68a	KNNR 4 1014/04	Zwężka dwukołnierzowa FFR 150/80 z żeliwa sferoidalnego - W3(Hp1)	szt	1
-----	-------------------	---	-----	---

Pytanie 2:

Wnioskujemy o zmianę poz. 124 i 126 – zsumowanie w jedną - wg dokumentacji przyłącz na odc. P1-P2 (przed budynkiem 3,2m + pod klatką schodową 3,5 + mur 0,25m) należy wykonać przewiertem rurą stal. 273x10, natomiast wg poz. 124 należy wykonać przewiert o długości 3,2m, a wg poz. 126 ułożyć rurę stalową o długości 3,75m.

Odpowiedź 2:

Dla pozycji 124 przedmiaru jako podstawę należy przyjąć poniższą kalkulację indywidualną i tak ją wycenić.

124	Kalkulacja indywidualne	Odcinek P1-P2 przyłącza wodociągowego z rur z żeliwa sferoidalnego DN100 wykonanego metodą bezwykopową, w budynku pod spocznikiem klatki schodowej w rurze ochronnej stalowej o dł 3,5m - zgodnie z projektem	m	6,95
		3,2+3,75	m	6,95

Dla pozycji 115, 116 przedmiaru przyjąć poniższe ilości:

115	KNR 9-22 0101/02.2	Rurociągi o średnicy 100mm z rur kielichowych z żeliwa sferoidalnego wodociągowych łączonych na uszczelki gumowe z zabezpieczeniem przed wysunięciem Uni STD Ve	m	23,6
-----	-----------------------	---	---	------



		10,3+9,8+6,7-3,2	m	23,6
116	KNR 9-22 0101/02.1	Rurociągi o średnicy 100mm z rur kielichowych z żeliwa sferoidalnego wodociągowych łączonych na uszczelki gumowe	m	9
		35,8-(10,3+9,8+6,7)	m	9

Dla pozycji 126, 129, 130, 131 przedmiaru należy przyjąć ilość „0” i ich nie wyceniać.

126	KNNR 4 1005/05	Rurociągi stalowe o średnicy zewnętrznej i grubości ścianek 273/10mm	m	0
129	KNNR 11 0404/03	Przeciąganie rurociągów przewodowych w rurach ochronnych (z zamknięciem końcówek rur) o średnicy nominalnej 100mm - bez kosztów materiału	m	0
130	Kalkulacja indywidualna	Płozы dla rur żeliwnych DN100	kpl	0
131	Kalkulacja indywidualna	Manszety zamykające 250/100 mm	szt	0

Pytanie 3:

Czy w związku z brakiem w systemie kosztorysowym katalogu KNNR-W 4 możemy pozycje 138-143 wycenić wg np. katalogu KNNR 4.

Odpowiedź 3:

W pozycjach 138-143 przedmiaru dla katalogów KNNR-W 4 0125/02, KNNR-W 4 0141/01, KNNR-W 4 0521/09 KNNR-W 4 0102/02 KNNR-W 4 0101/02 KNNR-W 4 0126/05 dopuszcza się możliwość zastosowania analogicznych katalogów KNNR 4 0125/02, KNNR 4 0141/01, KNNR 4 0521/09 KNNR 4 0102/02 KNNR 4 0101/02 KNNR 4 0126/05 .

Pytanie 4:

Prosimy o udostępnienie projektu renowacji nawierzchni ul. Wielickiej (rejon budynku 28A).

Odpowiedź 4:

Przedmiotowa inwestycja nie wymaga opracowania projektu odtworzenia nawierzchni. W załączeniu Zamawiający umieszcza na stronie prowadzonego postępowania warunki związane z odtworzeniem nawierzchni w piśmie ZDMK: UD .5300.2325.2022 z dnia 26.01.2023.

Zamawiający prosi o uwzględnienie powyższych zmian przy opracowywaniu oferty.

Z poważaniem
Wioletta Kubica
Dyrektor ds. Kontraktowania



Załączniki:

1. Pismo ZDMK: UD .5300.2325.2022 z dnia 26.01.2023.

Sprawę prowadzi: Dorota Anioł tel.: +48 12 620 32 97

Otrzymują:

1. Adresat
2. aa