

KKU.261.13.2026

Kraków, 18.03.2026 r.

Zainteresowani Wykonawcy

Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr 98/PN-9/2026 pt. „Budowa budynku zaplecza socjalno - garażowo - warsztatowego dla pojazdów specjalistycznych WMK S.A. w Krakowie i miejsc postojowych oraz infrastruktury technicznej na działce nr 351/6 i na części działki nr 351/5 obr. 40 Nowa Huta, a także dodatkowo infrastruktury technicznej na części działek nr 351/8 i 351/7 obr. J.w. przy ulicy Dymarek 9 w Krakowie”

Zamawiający – Wodociągi Miasta Krakowa Spółka Akcyjna, 30-106 Kraków, ul. Senatorska 1 działając na podstawie rozdziału X ust.3 specyfikacji warunków zamówienia przekazuje otrzymane od wykonawców pytania wraz z udzielonymi na nie odpowiedziami oraz na podstawie rozdziału VII ust.1 specyfikacji warunków zamówienia wprowadza następujące zmiany w treści specyfikacji.

Pytanie 1:

Uprzejmie prosimy o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytanie:

Zgodnie z punktem II/1. SWZ postępowanie prowadzone jest wyłącznie na zasadach podanych w specyfikacji warunków zamówienia oraz w Regulaminie udzielania zamówień w Wodociągach Miasta Krakowa S.A. W Regulaminie Wodociągów Miasta Krakowa SA w §7 Warunki udziału w postępowaniu, w punkcie 7 Zamawiający przewiduje możliwość „dopuszczenia do udziału w postępowaniu wykonawców, którzy przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego, zasobów finansowych lub/i osób zdolnych do wykonania zamówienia...”.

Uprzejmie prosimy o zmianę treści SWZ poprzez rozszerzenie zapisów rozdziału XV i wprowadzenie możliwości przedstawienia przez wykonawcę pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego, zasobów finansowych lub/i osób zdolnych do wykonania zamówienia. Wprowadzenie proponowanej zmiany zwiększy konkurencję w postępowaniu, co może przyczynić się do uzyskania korzystniejszej oferty dla Zamawiającego.

Odpowiedź 1:

Z uwagi na charakter przedmiotu zamówienia zapis swz pozostaje bez zmian. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców przy realizacji zamówienia, jednak niezbędny potencjał techniczny (doświadczenie) , osoby zdolne do wykonania zamówienia, musi posiadać Wykonawca lub Wykonawcy wspólnie ubiegający się o realizację zamówienia.

Pytanie 2:

Brak nakładów na montaż blachy konstrukcyjnej stropodachu – prosimy o uzupełnienie przedmiaru

Odpowiedź 2:

Zamawiający informuje, że przekazane przedmiary stanowią materiał pomocniczy.

Pytanie 3:

Czy przedmiotem postępowania objęty jest montaż paneli fasadowych aluminiowych? Jeżeli tak, proszę o udostępnienie parametrów technicznych w/w paneli.

Administrator danych osobowych WMK S.A.

Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych dostępne są na stronie: <https://wodociagi.krakow.pl/strefa-klienta/rodo.html>

Wodociągi Miasta Krakowa Spółka Akcyjna

Prezes Zarządu: Piotr Ziętara, Wiceprezesa Zarządu: Paweł Senderek, Janusz Wesołowski, Członkowie Zarządu: Katarzyna Jachymska, Wojciech Szczepanik, Mariusz Szubra
Krajowy Rejestr Sądowy, Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, Wydział XI Gospodarczy, Nr KRS: 0000057956, NIP: 6750000065, Regon: 350720714
Kapitał zakładowy: 235 837 000,00 zł w całości opłacony, Bank Pekao S.A. I O/Kraków, konto: 43 1240 1431 1111 0000 1045 3324, BDO: 000007387



Odpowiedź 3:

Zamawiający informuje, że w ramach realizacji inwestycji należy dostarczyć i wykonać montaż paneli fasadowych zgodnie z rysunkami elewacji. Należy wybrać rozwiązanie systemowe dostarczane przez producenta.

Pytanie 4:

Prosimy o udostępnienie parametrów ścianki systemowej – zabudowy toalety, pisuaru oraz kabin natryskowych w pomieszczeniu 1.4 umywalnia.

Odpowiedź 4:

Zamawiający informuje, że ścianki kabin natrysków należy wykonać w systemie HPL. Ścianka rozdzielająca kabinę toalety i pisuaru może być GKl lub HPL. Dla pojedynczego natrysku należy zapewnić minimum 0,9m² powierzchni.

Pytanie 5:

Brak nakładów na wykonanie izolacji termicznej ław i ścian fundamentowych (przyklejenie styropianu XPS) oraz folii kubełkowej – prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź 5:

Zamawiający informuje, że przekazane przedmiary stanowią materiał pomocniczy.

Pytanie 6:

Czy przedmiotem postępowania objęty jest montaż logo i napisu „Wodociągi Krakowskie” na elewacji? Jeżeli tak, proszę o udostępnienie parametrów technicznych w/w napisu / logo.

Odpowiedź 6:

Zamawiający informuje, że przedmiot postępowania nie obejmuje montażu logo ani napisu „Wodociągi Krakowskie” na elewacji, w związku z czym nie przewidziano również parametrów technicznych dla tego elementu.

Pytanie 7:

Prosimy o sprecyzowanie które ściany należy wykonać jako żelbetowe a które murowane z pustaków ceramicznych.

Odpowiedź 7:

Zamawiający informuje, ściany należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym i wykonawczym architektury i konstrukcji. W obydwu przywołanych branżach jest określone gdzie są elementy żelbetowe i murowane.

Pytanie 8:

Czy przedmiotem postępowania objęty jest montaż żaluzji fasadowych? Jeżeli tak, proszę o sprecyzowanie które otwory należy zabezpieczyć w/w żaluzjami oraz proszę o udostępnienie parametrów technicznych żaluzji.

Odpowiedź 8:

Zamawiający informuje, że projekt nie przewiduje montażu żaluzji fasadowych (okiennej). Zgodnie z projektem (w szczególności z rysunkami elewacji i kolorystyką) w przestrzeniach międzyokiennej do wykonania są panele aluminiowe (oznaczone nr 7 na elewacjach).

Zamawiający prosi o uwzględnienie powyższych zmian przy opracowywaniu oferty przetargowej.



WODOCIĄGI
Miasta Krakowa

Siedziba: 30-106 Kraków, ul. Senatorska 1, Centrum Obsługi Mieszkańców: 30-106 Kraków, ul. Senatorska 9
Godziny otwarcia COM: poniedziałek 7.00-17.00, wtorek-piątek 7.00-15.00
Centrala: +48 12 42 42 300, fax: +48 12 42 42 322, nr alarmowy: 994
e-mail: biuro@wodociagi.krakow.pl, www.wodociagi.krakow.pl

Z poważaniem

Wioletta Kubica
Dyrektor ds. Kontraktowania

Sprawę prowadzi: Barbara Bańdo tel.:+48 12 62 03 240 mail: barbara.bando@wodociagi.krakow.pl

Otrzymują:

1. Adresat
2. aa

Administratorem danych osobowych są WMK S.A.

Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych dostępne są na stronie: <https://wodociagi.krakow.pl/strefa-klienta/rodo.html>

Wodociągi Miasta Krakowa Spółka Akcyjna

Prezes Zarządu: Piotr Ziętara, Wiceprezysi Zarządu: Paweł Senderek, Janusz Wesołowski, Członkowie Zarządu: Katarzyna Jachymska, Wojciech Szczepanik, Mariusz Szubra
Krajowy Rejestr Sądowy, Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, Wydział XI Gospodarczy, Nr KRS: 0000057956, NIP: 6750000065, Regon: 350720714
Kapitał zakładowy: 234 567 000,00 zł w całości opłacony, Bank Pekao S.A. I O/Kraków, konto: 43 1240 1431 1111 0000 1045 3324, BDO: 000007387