

Kraków, 07.05.2026 r.

Zainteresowani wykonawcy

Dotyczy: przetargu ograniczonego nr 398/PN-25/2026 pn. „Renowacja bezrozkopowa kolektora ogólnospławnego Wilgi w Krakowie.”

Zamawiający – Wodociągi Miasta Krakowa Spółka Akcyjna, 30-106 Kraków, ul. Senatorska 1 działając na podstawie rozdziału VII ust.2, specyfikacji warunków zamówienia przekazuje otrzymane od wykonawców pytania oraz udzielone na nie odpowiedzi.

Pytanie 1:

Czy Zamawiający potwierdza że w opisie materiału osłony rękawa w pkt. 2.2.2 Specyfikacji Technicznej wystąpiła omyłka pisarska i zamiast folii poliestrowej powinna być folia polietylenowa ?

Odpowiedź 1:

Zamawiający dopuszcza obydwie materiały ochronne jednocześnie zapis zostaje zmieniony na : „Podstawowym elementem zestawu jest rękaw elastyczny wykonany z włókna szklanego, nasycony żywicami: poliestrową lub winylową, zaopatrzony po stronie wewnętrznej i zewnętrznej w osłonę z folii ochronnej.”

Zamawiający prosi o uwzględnienie powyższych odpowiedzi przy opracowywaniu oferty przetargowej.

Z poważaniem
Wioletta Kubica
Dyrektor ds. Kontraktowania

Sprawę prowadzi: Dorota Anioł 12 620 32 97

Otrzymują:

1. Adresat
2. aa