

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

w postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego podprogowego w trybie przetargu ograniczonego

nr: 606/PO-39/2026

pt. „Sukcesywna realizacja na terenie miasta Krakowa remontów istn. sieci wodociągowych metodą krakingu statycznego w zakresie średnic od 100 do 400 mm wraz z remontem istn. przyłączy wodociągowych w zakresie średnic od 40 do 100 mm.”

na podstawie Regulaminu udzielania zamówień w Wodociągach Miasta Krakowa S.A.

SPIS TREŚCI

I.	ZAMAWIAJĄCY, NAZWA ZAMÓWIENIA I TRYB JEGO UDZIELENIA	3
II.	INFORMACJE OGÓLNE O POSTĘPOWANIU	3
III.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.....	6
IV.	TERMIN WYKONANIA (CYKL REALIZACJI) ZAMÓWIENIA.....	13
V.	UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO	13
VI.	SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI.....	17
VII.	WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.....	14
VIII.	WYKLUCZENIE WYKONAWCY Z POSTĘPOWANIA	17
IX.	FORMA I ZAWARTOŚĆ WNIOSKU O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 20	
X.	WYKONAWCY WYSTĘPUJĄCY WSPÓLNIE (GRUPA WYKONAWCÓW).....	21
XI.	MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW	21
XII.	BADANIE WNIOSKÓW	22
XIII.	ODRZUCENIE WNIOSKU	22
XIV.	KWALIFIKACJA DO DALSZEGO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.....	23
XV.	SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA	23
XVI.	WADIUM I ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY	24
XVII.	TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ	24
XVIII.	KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA	24
XIX.	UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA	24
XX.	ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ	25
XXI.	UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI Z POSTĘPOWANIA	25
XXII.	UWAGI KOŃCOWE	26

I. ZAMAWIAJĄCY, NAZWA ZAMÓWIENIA I TRYB JEGO UDZIELENIA

1. Wodociągi Miasta Krakowa - Spółka Akcyjna, 30-106 Kraków, ul. Senatorska 1, Dział Przetargów i Umów, budynek „A”, (telefony: 12 42 42 392, 12 42 42 399, 12 42 42 484, 12 620 32 97, 12 620 32 40, 12 433 34 88; adres elektroniczny: przetarg@wodociagi.krakow.pl, barbara.bando@wodociagi.krakow.pl) zwane dalej WMK S.A. lub zamawiającym, zaprasza do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu na „Sukcesywna realizacja na terenie miasta Krakowa remontów istn. sieci wodociągowych metodą krakingu statycznego w zakresie średnic od 100 do 400 mm wraz z remontem istn. przyłączy wodociągowych w zakresie średnic od 40 do 100 mm.”
2. Niniejsze zamówienie sektorowe podprogowe zostanie udzielone w trybie przetargu ograniczonego, w którym wykonawcy na podstawie ogłoszenia o zamówieniu składają wnioski o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym (dalej zwane „wnioskami”), a oferty mogą składać wykonawcy zaproszeni do składania ofert.

II. INFORMACJE OGÓLNE O POSTĘPOWANIU

1. Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest wyłącznie na zasadach podanych w niniejszej specyfikacji warunków zamówienia oraz w Regulaminie udzielania zamówień w Wodociągach Miasta Krakowa S.A. dostępnym na stronie internetowej: www.wodociagi.krakow.pl (Załącznik nr 1 do Polityki zakupowej – Zarządzenia nr 4/21 Prezesa Zarządu WMK S.A. z 18 stycznia 2021 r.), a nie na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r., poz. 1320 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą” lub u.p.z.p. Zamówienie („zamówienie sektorowe podprogowe”) udzielane jest w celu wykonywania działalności w sektorze wodno-kanalizacyjnym, określonej w art. 5 ust. 4 pkt 1) oraz art. 2 ust.1 pkt 2) ustawy, to jest: obsługi stałych sieci przeznaczonych do świadczenia usług publicznych w związku z produkcją, transportem lub dystrybucją wody pitnej lub dostarczaniem wody pitnej do sieci. Wartość zamówienia jest niższa od kwoty 23 291 240 zł , tj. od równowartości kwoty 5 404 000 euro określonej w obwieszczeniu Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 12 grudnia 2025 r. w sprawie aktualnych progów unijnych, ich równowartości w złotych, równowartości w złotych kwot wyrażonych w euro oraz średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych lub konkursów (na podstawie art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Dz.U. 2024 poz. 1320 z zm.). W związku z tym na podstawie art. 5 ust. 1 u.p.z.p. do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów tej ustawy. Wartość zamówienia przekracza 400 000 złotych, w związku z czym zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień w WMK S.A. ustanawia się wadium.
2. Oświadczenia, wnioski, informacje i zawiadomienia przekazywane przez WMK S.A. oraz wykonawców w niniejszym postępowaniu muszą być składane pisemnie w odniesieniu do: wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, ofert oraz wszelkich czynności podejmowanych po złożeniu wniosków, w tym wezwań do wyjaśnienia lub uzupełnienia, odpowiedzi na te wezwania, informacji o wykluczeniu wykonawcy oraz wszelkich czynności związanych ze środkami ochrony prawnej. W pozostałych sprawach wystarczające jest przekazanie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, jednak forma pisemna jest zawsze dopuszczalna. Jeżeli dla danej czynności przewidziana jest obowiązkowo forma pisemna, to jeżeli strony porozumieją się w innej formie, przekazana treść musi zostać niezwłocznie potwierdzona na piśmie; jeśli zostanie tak potwierdzona, uważa się ją za przekazaną w chwili jej dotarcia do adresata przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

3. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, ofert, oświadczeń i innych dokumentów ani na korespondencję w innych językach, jeżeli nie towarzyszy im tłumaczenie na język polski.
4. Jeden wykonawca może złożyć tylko jeden wniosek o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym (dalej zwany „wnioskiem”) oraz tylko jedną ofertę: własne lub wspólnie z innym wykonawcą (innymi wykonawcami).
5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem swojego wniosku oraz oferty niezależnie od wyniku postępowania.
6. Dział Przetargów i Umów Wodociągów Miasta Krakowa SA (w budynku „A”, wejście bezpośrednio od ul. Senatorskiej) pracuje w dni robocze od poniedziałku do piątku (wszystkie soboty wolne) w godzinach od 7:00 do 15:00. Dziennik podawczy oraz kasa (Centrum Obsługi Mieszkańców przy ul. Senatorskiej 9) pracują w dni robocze jw. w godzinach od 7:00 do 15:00, w poniedziałki – do 17:00.
7. Datą wszczęcia postępowania jest dzień zamieszczenia ogłoszenia o postępowaniu na stronie internetowej WMK S.A.
8. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w ramach postępowań przetargowych prowadzonych przez Wodociągi Miasta Krakowa S.A. Zgodnie z art. 13 i art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej „RODO”, informujemy, że w przypadku uczestnictwa w procesie udzielania zamówień:
 - 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółka Wodociągi Miasta Krakowa S.A. (dalej jako: „WMK S.A.” lub „administrator”), z siedzibą w Krakowie przy ulicy Senatorskiej 1.
 - 2) Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@wodociagi.krakow.pl.
 - 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego/realizacji umowy zawartej w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 - 4) W związku z prowadzeniem w/w postępowań lub zawieraniem umów WMK S.A. gromadzi:
 - a) dane osobowe pozyskane bezpośrednio od Pani/Pana jako osoby fizycznej biorącej udział w w/w postępowaniu;
 - b) dane osobowe przekazane do WMK S.A. przez osoby lub podmioty biorące udział w w/w postępowaniach prowadzonych przez WMK S.A. lub zawarciu umowy o udzielenie zamówienia publicznego jako dane osobowe osób reprezentujących te podmioty;
 - c) dane osobowe podwykonawców lub osób reprezentujących podwykonawców, które zostały przekazane do WMK S.A. przez osoby lub podmioty biorące udział w w/w postępowaniach prowadzonych przez WMK S.A. lub zawarciu umowy o udzielenie zamówienia publicznego, w tym dane osobowe zawarte w udostępnionych dokumentach;
 - d) dane osobowe innych osób zawarte w dokumentach udostępnionych przez osoby lub podmioty biorące udział w w/w postępowaniach prowadzonych przez WMK S.A. lub zawarciu umowy o udzielenie zamówienia publicznego.
 - 5) Pani/Pana dane osobowe przekazane WMK S.A. w w/w przypadkach obejmują w szczególności dane osobowe ujawnione w zgłoszeniu do udziału we wstępnych

konsultacjach rynkowych, w ofercie lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a także w umowie o udzielenie zamówienia publicznego oraz w oświadczeniach do niej składanych. Dane te to w szczególności: informacje dotyczące kwalifikacji, wiedzy lub doświadczenia, informacje zawarte w zaświadczeniach przekazanych w trakcie postępowania, m.in. zaświadczeniach wydanych przez Urząd Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Krajowy Rejestr Karny, lub uprawnieniach budowlanych, a w przypadku osób reprezentujących podmiot wpisany do KRS również informacje ujawnione w KRS.

- 6) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez WMK S.A. w oparciu o poniżej wskazane podstawy prawne oraz w ramach realizacji wskazanych poniżej celów:
- a) ponieważ jest to niezbędne do wykonania obowiązków prawnych ciążących na WMK S.A., wynikających z przepisów prawa (w tym Ustawy Prawo zamówień publicznych, Ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, prawa podatkowego, przepisów o rachunkowości) dla celów:
- związanych z przygotowaniem i prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (w tym wstępnych konsultacji rynkowych, jeżeli będą przeprowadzone),
 - archiwizacyjnych,
 - rozliczeń podatkowych,
 - prowadzenia rachunkowości;
- b) ponieważ jest to niezbędne dla realizacji następujących celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez WMK S.A., którymi są:
- przeprowadzenie wstępnych konsultacji rynkowych lub postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
 - zawarcie i wykonanie umowy z wykonawcą, którego oferta została wybrana w postępowaniu jako najkorzystniejsza oraz w celu prawidłowego wykonania obowiązków oraz uprawnień stron wynikających z takiej umowy, w tym także w celach kontaktowych związanych z realizacją umowy,
 - w przypadku, gdy Pani/Pan uzyskuje dostęp do pomieszczeń lub obiektów należących do WMK S.A., kontrola dostępu do pomieszczeń i obiektów należących do WMK S.A. oraz kontrola przestrzegania zasad organizacyjnych, porządkowych oraz zasad bezpieczeństwa (w tym BHP i PPOŻ) na terenie obiektów WMK S.A.,
 - udokumentowanie prawidłowego wypełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego (w tym obowiązków sprawozdawczych dotyczących zgłaszania schematów podatkowych wynikających z przepisów Ustawy Ordynacja Podatkowa).
- 7) WMK S.A. informuje, że podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, lecz – w zakresie w jakim obowiązek podania danych wynika z przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych oraz dokumentów postępowania (w tym SWZ) – jest jednocześnie niezbędne do wzięcia przez Panią/Pana lub podmiot, który udostępnił Pani/Pana dane osobowe, udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz – w przypadku wyboru Pani/Pana oferty jako najkorzystniejszej – także do zawarcia umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego (niepodanie takich danych uniemożliwi udział w postępowaniu oraz zawarcie umowy w sprawie udzielenia zamówienia).
- 8) WMK S.A. będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe przez okres prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a także przez okres realizacji

umowy w sprawie zamówienia publicznego (w przypadku danych przekazanych przez wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu), w zakresie danych osobowych których przetwarzanie wynika z obowiązku prawnego ciążącego na WMK S.A. Pani/Pana dane będą przetwarzane także przez okres niezbędny w celu prawidłowego wykonania takiego obowiązku prawnego, a w zakresie w którym przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych służy realizacji innego uzasadnionego interesu administratora, do czasu wniesienia sprzeciwu, skutkującego obowiązkiem WMK S.A. do zaprzestania przetwarzania danych osobowych.

- 9) Pani/Pana dane mogą być przekazywane w niezbędnym zakresie następującym kategoriom odbiorców: organy jednostek samorządu terytorialnego (tj. w szczególności Gmina Miejska Kraków), organy administracji publicznej oraz inne podmioty i osoby, które mogą żądać udostępnienia danych na podstawie przepisów prawa, spółki zależne WMK S.A., podmioty działające na zlecenie WMK S.A. (na podstawie stosownej umowy powierzenia przetwarzania) w tym podmioty świadczące na rzecz WMK S.A. usługi doradcze, obsługę informatyczną działalności WMK S.A., usługi w zakresie ochrony mienia.
- 10) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
- prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych i ich sprostowania, oraz uzupełnienia, a także w przypadkach określonych przepisami prawa uprawnienie do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;
 - prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie, w jakim dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji wskazanych powyżej prawnie uzasadnionych interesów WMK S.A.;
 - w celu skorzystania z któregośkolwiek z w/w przysługujących Pani/Panu praw, prosimy przesłać swoje żądanie na adres: iod@wodociagi.krakow.pl;
 - gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Informację jak złożyć skargę można znaleźć na stronie: Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych dostępnych jest na stronie internetowej WMK S.A. pod adresem: www.wodociagi.krakow.pl.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest „Sukcesywna realizacja na terenie miasta Krakowa remontów istn. sieci wodociągowych metodą krakingu statycznego w zakresie średnic od 100 do 400 mm wraz z remontem istn. przyłączy wodociągowych w zakresie średnic od 40 do 100 mm.”

Przedmiotem zamówienia jest:

- 1) sukcesywna realizacja na terenie miasta Krakowa, w okresie 24 miesięcy, remontów przewodów wykonanych z żeliwa szarego, stali, azbestocementu, PVC i PE:
- istn. sieci wodociągowych w zakresie średnic od 100 do 400 mm, z zastosowaniem bezwykopowej metody krakingu statycznego,
 - istn. przyłączy wodociągowych przyłączonych do sieci z pkt. a) w zakresie średnic od 40 do 100 mm, z zastosowaniem preferowanych metod bezwykopowych lub w przypadku braku możliwości technicznych metod wykopowych, przy użyciu nowych materiałów opisanych w dalszej części specyfikacji.

- 2) renowacja (naprawa, odtworzenie, przywrócenie do stanu pierwotnego) na terenie Krakowa nawierzchni dróg, chodników, ścieżek, poboczy oraz zieleńców uszkodzonych podczas remontu wskazanych w pkt. 1 sieci i przyłączy wodociągowych, z uwzględnieniem zabudowy materiałów z odzysku,
- 3) odtworzenie do stanu pierwotnego przegród budowlanych budynków uszkodzonych w miejscach wykonanego remontu wskazanych w pkt. 1 przyłączy wodociągowych,
- 4) transport (wraz z załadunkiem i rozładunkiem) oraz zagospodarowanie odpadów wytworzonych przez Wykonawcę podczas realizacji wymienionych w pkt. 1, 2 i 3 robót remontowych, w tym odpadów rur azbestocementowych.

Lokalizacja istniejącej sieci wodociągowej.

Sieci przeznaczone do renowacji zlokalizowane są na terenie miasta Krakowa na działkach ogólnodostępnych, jak również na nieruchomościach stanowiących własność prywatną, w terenach o zróżnicowanym rodzaju gruntu i poziomie wód gruntowych - istnieje zatem możliwość występowania miejsc, w których należy przewidzieć konieczność odwadniania wykopów montażowych.

Stan techniczny przewodów wodociągowych poddawanych remontowi:

Wytypowane do remontu bezwykopowego sieci wodociągowe są eksploatowane jednak ze względu na stan awaryjny, awarie punktowe lub też korozję ścianek wewnętrznych nie gwarantują zachowania ciągłości dostaw wody o odpowiedniej jakości do jej odbiorców. W posiadanej przez zamawiającego dokumentacji powykonawczej w większości brak określenia grubości ścianek rurociągu.

Dostępność terenu budowy.

Roboty wykonywane będą w jezdniach, parkingach, drogach gruntowych, ścieżkach, chodnikach, poboczach i zieleńcach zarówno w terenach ogólnie dostępnych, jak również na terenie prywatnym. W związku z koniecznością minimalizowania utrudnień roboty na części zakresu muszą być prowadzone w określonych godzinach zgodnie z uzyskanymi warunkami od Zakładu Sieci Wodociągowej Zamawiającego, jak również zarządcy drogi lub właściciela terenu. Zatem Wykonawca powinien przewidzieć w razie konieczności oświetlenie miejsca prowadzenia prac w godzinach nocnych.

Założenia i forma projektu wykonawczego oraz dokumentacji powykonawczej.

- Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montażowe, wykończeniowe itp. będą realizowane oraz wykonane według Projektu Wykonawczego opracowanego każdorazowo przez posiadającego stosowne uprawnienia projektanta Wykonawcy i podlegającemu zatwierdzeniu przez Zamawiającego tj. Zakład Sieci Wodociągowej. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca prześle Zamawiającemu Projekt Wykonawczy robót w wersji cyfrowej, a następnie po uzyskaniu akceptacji dostarczy w wersji papierowej w 2 egzemplarzach. Projekt Wykonawczy musi zawierać opis techniczny proponowanych rozwiązań wraz ze specyfikacją materiałową, atestami i aprobatami dopuszczającymi do stosowania, część rysunkową zawierającą w szczególności plany sytuacyjne wykopów technologicznych oraz kolejność prowadzenia prac. Projekt Wykonawczy musi rozwiązywać/uwzględniać wszelkie istotne zagadnienia wykonawcze związane z realizacją zadania oraz sposobu prowadzenia robót. Projekt musi uwzględniać wytyczne przyjętych do projektu producenta rur.

W przypadku konieczności wykonania projektu budowlanego na terenach objętych nadzorem konserwatora zabytków koszty projektu zostaną rozliczone jako roboty dodatkowe.

- Dokumentacja powykonawcza musi zawierać:
 - geodezyjną inwentaryzację powykonawczą (mapa z klauzulą, szkic/e polowe z pomiarami zainstalowanej armatury oraz załamań trasy sieci/przyłączy do dwóch punktów stałych) wraz z wykazem współrzędnych geodezyjnych,
 - schematy wykonanych węzłów zasuw sieciowych oraz węzłów hydrantowych z nadaną im przez WMK S.A. numeracją,
 - atesty wbudowanych materiałów,
 - zapis wyniku/ów prób ciśnienia wykonanych rejestratorem udostępnianym przez Zakład Sieci Wodociągowej,
 - protokoły z badań jakości wody pobranej z wyremontowanej sieci/przyłączy wodociągowych przeprowadzonej przez laboratorium posiadające aktualne zatwierdzenie metod wykonywania badań jakości wody wydane przez właściwego Inspektora Sanitarnego w zakresie określonym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017 r., poz. 2294),
 - protokoł/y wykonego/nych badania/ń wydajności zabudowanego/nych hydrantu/ów ppoż.,
 - zapis inspekcji TV wyremontowanych przewodów wodociągowych wykonanej przez Wykonawcę z potwierdzeniem akceptacji materiałów przez Zakład Sieci Wodociągowej.

Zapewnienie dostawy wody do odbiorców na czas remontu:

Zapewnienie dostawy wody w trakcie prowadzenia prac leży po stronie Wykonawcy poprzez wykonanie tymczasowych by-passów.

Przerwy w dostawie wody muszą być każdorazowo uzgodnione z przedstawicielem Zamawiającego tj. Zakładem Sieci Wodociągowej i mogą występować jedynie w czasie przepięć sieci i przełączania przyłączy pomiędzy rurociągiem tymczasowym (by-pass), a rurociągiem właściwym.

Do obowiązków Wykonawcy należy:

- zawiadomienie mieszkańców poprzez rozwieszenie ogłoszeń o zamiarze prowadzenie robót remontowych.
- uzyskanie wszelkich niezbędnych decyzji administracyjnych dla wykonania całości zadania, a w szczególności zgody zarządcy drogi lub właściciela terenu na prowadzenie prac w tym opracowania i uzgodnienia projektu organizacji ruchu. Wykonawca na podstawie udzielonego pełnomocnictwa uzyskuje w imieniu Zamawiającego od zarządcy drogi decyzję lub umowę zezwalającą na zajęcie pasa drogowego. Przed złożeniem wniosku o zajęcie pasa drogowego Wykonawca ma obowiązek uzyskać akceptację jego treści od Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest odebrać oryginał decyzji lub faktury wraz z umową, w dniu ich wystawienia i dostarczyć w ciągu dwóch dni roboczych na Dziennik Podawczy zamawiającego. Wykonawca potwierdza odbiór od zarządcy drogi w/w dokumentów na każdym egzemplarzu podpisem i datą. Wykonawca będzie zajmował pas drogowy na odcinkach i na czas niezbędny do realizacji robót.
- prowadzić prace związane z remontem sieci wraz z przyłączami na terenie wpisanym do rejestru zabytków lub w otoczeniu obiektu budowlanego wpisanego do rejestru zabytków należy realizować zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego oraz Ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Wykonawca ma obowiązek zapewnić pozyskanie niezbędnych dokumentów formalno-prawnych dotyczących prowadzenia prac remontowych w tym obszarze.
- wykonanie wykopów technologicznych na trasie remontowanej sieci wodociągowej, w tym startowych, odbiorczych oraz pośrednich w miejscach włączy przyłączy do sieci wodociągowej

-
- i innych (również pod zabudowę węzłów zasuwowych i hydrantowych, miejsc włążeń wyremontowanej sieci do czynnych przewodów);
- wykonanie wykopów technologicznych na trasie remontowanego przyłącza bez wykopu pośredniego w miejscu włączenia przyłącza do sieci wodociągowej uwzględnionego w pozycji scalonej a) i pkt. powyżej;
 - wykonanie remontu sieci wodociągowych metodą krackingu statycznego.
 - wykonanie remontu lub wymiana odejść od rurociągów do najbliższego złącza (kielich, kotłierz itp.) licząc od strony remontowanego rurociągu.
 - wykonanie remontu przyłączy wodociągowych.
 - wykonanie prac zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego Projektem Wykonawczym.
 - wymiana wszystkich zasuw wraz z oprzyrządowaniem (obudowy teleskopowe, podstawy stabilizacyjne, skrzynki).
 - wymiana hydrantów wraz z oprzyrządowaniem.
 - ułożenie tymczasowych rurociągów (by-passów) do zasilania w wodę istniejących odbiorców na czas wykonywanego remontu.
 - przeprowadzanie badania próbek wody pobranej z tymczasowych by-passów i dostarczenie wyniku Zamawiającemu.
 - wykonanie badań jakości wody pobranej z wyremontowanej sieci/przyłączy wodociągowych i dostarczenie wyniku Zamawiającemu.
 - zapewnienie dojazdu i dojeżdż do posesji na czas prowadzenia robót.
 - wykonanie zasypów komór technologicznych w przypadku lokalizacji w jezdniach, należy wykonywać za pomocą mineralnych mieszanek samozagęszczających typu „Grunton”
 - wymiana gruntu na piasek w sytuacjach braku możliwości uzyskania wymaganego zagęszczenia gruntu rodzimego podczas zasypu wykopów gruntem rodzimym.
 - zasyp wykopów (w pozostałych lokalizacjach) gruntem rodzimym, zagęszczenie gruntu wraz z wykonaniem badania zagęszczenia.
 - przeprowadzenie inspekcji wnętrza rurociągów cyfrową kamerą TV o rozdzielczości HD (przed próbą ciśnieniową). Kamera musi być przystosowana do inspekcji sieci wodociągowej, nie wolno wykorzystywać kamery używanej do inspekcji kanalizacji. Inspekcja video musi być wykonana w suchym rurociągu. Uzyskanie od Zamawiającego pozytywnej oceny jakości wykonania wyremontowanego przewodu na podstawie przesłanego zapisu z wykonanej inspekcji TV umożliwia kontynuowanie remontu.
 - wykonanie przeglądu technicznego i badania wydajności zabudowanych hydrantów na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. ws. Przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. nr 124 poz. 1030). Wykonanie pomiaru ciśnienia statycznego i dynamicznego oraz badania wydajności musi być potwierdzone protokołem podpisanym przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia. Protokół powinien zawierać dane: nr hydrantu, rodzaj hydrantu (nadziemny, podziemny) średnicę, producenta, datę oraz godz. przeprowadzenia badania, wartość wydajności i ciśnienia statycznego i dynamicznego. Przegląd i wykonanie badania powinno być przeprowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. ws. Ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719 z późn. zmianami). Do protokołu należy załączyć aktualny protokół wzorcowania urządzenia, którym przeprowadzono badania wydajności hydrantów.
 - doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego poprzez odtworzenie podbudowy i badanie jej zagęszczenia; wykonanie dotychczasowej nawierzchni przy użyciu elementów pochodzących z
-

wcześniejszej rozbiórki z uzupełnieniem braków materiałem nowym i/lub odtworzenie powierzchni asfaltowych.

- wykonanie dokumentacji powykonawczej;
- prace remontowe wykonywać zgodnie Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 roku w sprawie wymagań w zakresie wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest, oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 października 2005 r w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczeniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów. W miejscach wykopów przewidzieć dodatkowe środki ostrożności usuwając i utylizując w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami pozostałości rur azbestocementowych.

Pobór wody na cele budowy:

Wykonawca dokonuje poboru wody dla celów realizacji zadania ze wskazanych wcześniej przez Zakład Sieci Wodociągowej hydrantów z wykorzystaniem nasady hydrantowej wypożyczonej na okres budowy w WMK S.A. Koszt umożliwienia poboru wody z sieci wodociągowej poprzez hydrant jest zgodny z obowiązującym cennikiem pozostałych usług WMK S.A. Przed pierwszym uruchomieniem hydrantu należy skontaktować się z Zakładem Sieci Wodociągowej. Po zakończeniu prac bilans zużytej wody do celów technologicznych należy przekazać do Działu Sprzedaży WMK S.A. Po zakończeniu prac teren w rejonie użytkowanych hydrantów przywrócić do stanu pierwotnego. Wszelkie koszty związane z uszkodzeniami użytkowanych hydrantów ponosi Wykonawca robót.

Gospodarka odpadami:

Wykonawca jest wytwórcą odpadów.

Wykonawca jest zobowiązany za zapewnienie zabezpieczenia, załadunku, transportu i zagospodarowania odpadów powstałych podczas prowadzonych prac zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, w tym odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.

Materiały do remontu:

- sieci o DN \geq 100 mm i przyłączy wodociągowych o DN 80 i 100 mm:

do technologii bezwykopowej krackingu należy stosować rury z żeliwa sferoidalnego z zewnętrzną powłoką z zaprawy cementowej wzmocnionej włóknami (np. szklanymi, polimerowymi) lub powłoką poliuretanową, ze złączami blokowanym (z zastosowaniem napawanego pierścienia na bosym końcu rury) oraz wewnętrzną wykładziną cementową w klasach wykonania podanych w tabeli poniżej.

Zakres średnic DN	Rury do technologii bezwykopowych	
	Klasa	
40-100	100	
125	100	
150	64	
200	64	
250	50	
300	50	
350	40	
400	40	

Rury kielichowe do zastosowania w metodzie krackingu należy dostarczać w długościach 6 m (dopuszcza się rury o długości 5 m).

- przyłączy wodociągowych o DN \leq 63 mm:

wymagane są wyłącznie rury polietylenowe wielowarstwowe lub lite w kolorze niebieskim (dla rur wielowarstwowych, warstwa zewnętrzna i wewnętrzna w kolorze niebieskim).

Nie dopuszcza się rur, które zostały wykonane z regranulatów.

Rury muszą posiadać możliwość zgrzewania i łączenia bez konieczności zdejmowania warstw ochronnych.

Wymagane atesty i certyfikaty dla rur i armatury wodociągowej:

- obowiązujące w Wodociągach Miasta Krakowa S.A. Wytyczne Eksploatacyjne w Zakresie Projektowania, Realizacji i Odbiorów Urządzeń i Przyłączy Wodociągowych i Kanalizacyjnych,
- Atest Higieniczny wydany przez Państwowy Zakład Higieny dopuszczający rury, kształtki i armaturę do kontaktu z wodą pitną dla ludzi.

Połączenia przyłączy z sieciami z żeliwa sferoidalnego ZMU:

- włączenia przyłączy o DN \leq 50 mm do rur żeliwnych z powłoką ZMU wykonać za pomocą specjalnych siodła przyłączeniowych z wewnętrzną tuleją uszczelniającą np. firmy EWE lub HAWLE, ze zintegrowaną zasuwą, niewymagających usunięcia zewnętrznej powłoki ZMU z sieci wodociągowej;
- włączenia przyłączy o DN \geq 63mm do rur żeliwnych z powłoką ZMU wykonać za pomocą trójników.

Przejścia przyłączy wodociągowych pod fundamentami.

Dla przyłączy o średnicy \leq DN63 mm przejście pod fundamentem budynku należy wykonać:

- z rur ciśnieniowych bezszwowych ze stali nierdzewnej kwasoodpornej umieszczonych w rurze ochronnej lub z rur polietylenowych umieszczonych w rurze ochronnej wykonanej z polietylenu lub stali nierdzewnej. W tym przypadku przy doborze rury ochronnej należy zwrócić uwagę na promień gięcia rur polietylenowych. Przy temperaturze $\geq 20^{\circ}\text{C}$ wynosi $20xD$, $\geq 100^{\circ}\text{C}$ $35xD$, dla temperatury $\geq 0^{\circ}\text{C}$ $50xD$. Zmianę materiału z rur PE na w/w rury wykonać w odległości 1,0 m od ściany fundamentowej budynku.

Dla przyłączy o średnicy DN \geq 80 mm przejście pod fundamentem budynku należy wykonać

- z rur żeliwnych ze wzmocnioną izolacją antykorozyjną.

Odległość pionowa od wierzchu rury do spodu fundamentu winna wynosić min. 0,10 m.

Skrzynki zasurowe i hydrantowe:

- na powierzchniach nierozbieralnych zastosować żeliwne „pływające” skrzynki zasurowe i hydrantowe firmy KASI z logo „Wodociągi Miasta Krakowa”.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Ofertowej

Obowiązki Zamawiającego

- dokonanie niezbędnych wyłączeń sieci oraz napełnienia przewodów po zakończeniu prac,
- pełnienie nadzorów nad prowadzonymi robotami,
- zapewnienie i wskazanie, działającego na zlecenie Zamawiającego, archeologa pełniącego nadzór archeologiczny dla robót prowadzonych w terenie wpisanym do rejestru zabytków lub w otoczeniu obiektu budowlanego wpisanego do rejestru zabytków,
- pokrycie uzasadnionych i udokumentowanych kosztów zajęcia pasa drogowego,
- powołanie i przeprowadzenie odbioru wykonanych robót.

Wszelkie prace prowadzone w zakresie remontu sieci wodociągowej i przyłączy należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi w Wodociągach Miasta Krakowa S.A. Wytycznymi Eksploatacyjnymi w Zakresie Projektowania, Realizacji i Odbiorów Urządzeń i Przyłączy Wodociągowych i Kanalizacyjnych dostępnymi na stronie internetowej Zamawiającego.

Dodatkowe wymagania i informacje

- W związku z planowanymi wydarzeniami sportowymi na terenie Miasta Krakowa:
 - Cracovia Maraton
 - Bieg Nocny
 - Bieg Trzech Kopców
 - Cracovia Półmaraton Królewski

wykonawca będzie zobowiązany zabezpieczyć teren budowy na czas biegów, utwardzić teren budowy o ile biegnie on po trasie biegu na co najmniej 2,5 metra szerokości w stopniu umożliwiającym przejazd osobą na wózkach.

- Wykonawca na dwa tygodnie przed planowanym rozpoczęciem inwestycji/remontu, w formie pisemnego komunikatu poinformuje mieszkańców o zakresie robót i terminie ich rozpoczęcia. W treści komunikatu zamieści dodatkowo numer telefonu kierownika budowy lub kierownika robót. Informacja w formacie A4 będzie umieszczona w ogólnie dostępnych miejscach (tablice ogłoszeniowe, słupy, etc.) oraz dostarczona bezpośrednio do skrzynek pocztowych nieruchomości znajdujących się przy ulicach objętych inwestycją/remontem. Komunikat będzie przygotowany zgodnie ze wzorem przekazanym przez Zamawiającego.
 - Wykonawca realizuje zadanie zgodnie z OPZ oraz uzgodnioną dokumentacją projektową.
 - W związku z cyfryzacją procesu budowlanego Zamawiający wymaga posiadania przez kierownika budowy podpisu elektronicznego.
 - Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i instrukcjami producentów stosowanych urządzeń i materiałów, pod nadzorem przedstawiciela WMK SA.
 - Wszystkie stosowane materiały budowlane i wykończeniowe powinny posiadać wymagane certyfikaty i atesty. Należy je dostarczyć inspektorowi nadzoru WMK S.A. przed rozpoczęciem robót (m.in. aprobatę techniczną dla wyrobów, dla których nie ustanowiono PN i PN-EN lub dla wyrobów, których właściwości użytkowe odnoszące się do wymagań podstawowych różnią się od właściwości określonych w w/w. normach lub dokument równoważny).
 - Wszystkie prace powinny być wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną, przy zachowaniu przepisów BHP i p.poż.
 - Przed opracowaniem oferty należy obowiązkowo zapoznać się z dokumentacją projektową.
 - Inwestor zastrzega sobie prawo zmiany cyklu i zakresu rzeczowego realizacji inwestycji.
2. Miejsce realizacji zamówienia: Kraków
 3. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45231000-5.

4. Zamawiający nie przewiduje udzielania wybranemu wykonawcy zamówień polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
6. Zamawiający dopuszcza w trakcie umowy ramowej wykonanie części zamówienia przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców, jednak nie mogą być podzlecane roboty stanowiące kluczową część przedmiotu zamówienia, tj. krakingu.
7. Zamawiający informuje, że ilekroć w dokumentacji projektowej lub w ogłoszeniu pojawiają się nazwy własne materiałów, rozwiązań technicznych, należy je traktować jako minimalne standardy techniczne. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że będą one spełniać minimalne standardy techniczne wskazane w dokumentacji projektowej lub ogłoszeniu.
9. W ofercie należy podać oferowany – lecz nie krótszy niż 60 miesięcy oraz nie dłuższy niż 84 miesięcy – okres udzielanej gwarancji na przedmiot zamówienia liczony od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru przedmiotu zamówienia. W przypadku udzielania różnych okresów gwarancji na poszczególne elementy zamówienia do oceny spełnienia powyższego warunku oraz do porównania ofert zostanie przyjęty najkrótszy z oferowanych okresów gwarancji. Jeżeli oferowany okres gwarancji na jakikolwiek element wchodzący w zakres zamówienia będzie dłuższy niż podany wyżej okres maksymalny, zamawiający uzna to za oczywistą omyłkę pisarską, a do porównania i oceny ofert przyjmie ww. okres maksymalny; w przypadku wyboru takiej oferty do umowy zostanie wpisany powyższy maksymalny okres gwarancji.
10. Sposób postępowania związany z możliwością niewłaściwego wykonywania zamówienia, odstępniem od umowy, reklamacjami oraz karami umownymi zostanie uregulowany w umowie, której wzór będzie załączony do specyfikacji warunków zamówienia przesłanej zakwalifikowanym wykonawcom wraz z zaproszeniem do składania ofert.
11. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramową z czterema wykonawcami.
12. W oparciu o zawartą umowę ramową Zamawiający każdorazowo będzie udzielał konkretnego zamówienia dla prac remontowych zawierając umowę definitywną.
13. Umowa definitywna będzie zawarta z jednym z Wykonawców z umowy ramowej, który złoży najniższą ofertę cenową w przeprowadzonym postępowaniu ofertowym do umowy ramowej.
14. Treść umowy definitywnej będzie zawierać postanowienia dotyczące nazwy konkretnego zamówienia, zakresu remontu, lokalizacji, wymaganego terminu wykonania i ceny jego realizacji.
15. Zlecenia udzielone łącznie wszystkim wybranym w niniejszym postępowaniu wykonawcom przez cały okres obowiązywania umowy ramowej nie przekroczą kwoty netto 20 000 000,00 złotych (słownie: dwadzieścia milionów złotych), na którą zostanie zawarta umowa ramowa.

IV. TERMIN WYKONANIA (CYKL REALIZACJI) ZAMÓWIENIA

1. Wymagany przez zamawiającego cykl realizacji całości przedmiotu zamówienia: 24 miesiące, licząc od dnia podpisania umowy.
2. Przewidywany termin podpisania umowy: lipiec 2026 r.

V. UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

1. Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania wykonawców.
2. Wykonawcy mogą zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści Ogłoszenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (na adres: przetarg@wodociagi.krakow.pl) albo pisemnie. Wskazane jest przekazywanie wniosków o wyjaśnienie (pytań), zwłaszcza przy większej ich

- objętości, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w postaci edytowalnej, tj. umożliwiającej wpisanie wyjaśnień (odpowiedzi).
3. Zamawiający udzieli wyjaśnień (odpowie na pytania) niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania wniosków – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia wpłynął do WMK S.A. nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Na wnioski (pytania) otrzymane po tym terminie zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić je bez rozpoznania.
 4. Ewentualne przedłużenie terminu składania wniosków nie wpływa na bieg terminu do składania wniosków i pytań.
 5. Zamawiający udziela wyjaśnień (odpowiada na pytania) przekazując wyjaśnienie (odpowieź) jednocześnie wszystkim zaproszonym wykonawcom (przy użyciu środków komunikacji elektronicznej), bez ujawniania źródła zapytania.

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
 - 1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania,
 - 2) spełniają warunki dotyczące:
 - a) zdolności technicznej lub zawodowej.
2. Niepodleganie wykluczeniu z postępowania oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu będzie weryfikowane na podstawie oświadczenia wykonawcy oraz dokumentów załączonych do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
3. Wykonawca jest zobowiązany wykazać nie później niż na dzień składania wniosków brak podstaw do wykluczenia z postępowania oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana poprzez formułę „0 – nie spełnia warunku, 1 - spełnia warunek” na podstawie oświadczeń lub dokumentów wymienionych poniżej.
4. W celu potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, do wniosku należy załączyć:
 - 1) Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia – według wzoru załączonego do ogłoszenia;
 - 2) Odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wydruk z właściwego rejestru / ewidencji – zawierające dane aktualne na dzień składania wniosków, potwierdzające prawo wykonawcy do występowania w obrocie prawnym i stwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, chyba że po ogłoszeniu upadłości wykonawca zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, a układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, a także wskazujące osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy;
 - 3) Wyłącznie dla spółek cywilnych: (a) umowa spółki oraz (b) wskazane powyżej dokumenty rejestracyjne dla każdego ze współników.
5. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast wymaganego odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej składa dokument lub dokumenty, wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, zawierające dane aktualne na dzień składania wniosków potwierdzające odpowiednio prawo wykonawcy do występowania w obrocie prawnym i stwierdzające, że zakres jego działalności odpowiada profilowi

zamówienia, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, a także wskazujące osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy.

6. Warunkiem udziału w postępowaniu dotyczącym posiadania zdolności technicznej lub zawodowej, tj.:

1) jest wykonanie w ciągu ostatnich pięciu lat:

- robót polegających na wykonaniu remontu sieci wodociągowej metodą krakingu statycznego o minimalnej średnicy 100 mm i łącznej długości co najmniej 5000 mb z wykorzystaniem rur z żeliwa sferoidalnego w miastach o liczbie mieszkańców nie mniejszej niż 300 tysięcy, - punktacja 0 lub 1,
- robót polegających na wykonaniu remontu sieci wodociągowej metodą krakingu statycznego o minimalnej średnicy 100 mm i łącznej długości co najmniej 200 na terenie objętym ochroną konserwatorską w miastach o liczbie mieszkańców nie mniejszej niż 300 tysięcy - punktacja 0 lub 1,

Wymagana ilość punktów wynosi 2.

2) dysponowania osobami posiadającymi co najmniej uprawnienia:

a) do kierowania robotami w specjalności:

- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych dla co najmniej jednej osoby, która w okresie ostatnich 5 lat przed dniem otwarcia ofert pełniła funkcje kierownika budowy lub robót przy:
 - remoncie sieci wodociągowej metodą krakingu statycznego o minimalnej średnicy 100mm i łącznej długości 3000 mb z wykorzystaniem rur z żeliwa sferoidalnego w miastach o liczbie mieszkańców nie mniejszej niż 300 tysięcy,
 - remoncie sieci wodociągowej metodą krakingu statycznego o minimalnej średnicy 100 mm i łącznej długości co najmniej 200 mb na terenie objętym ochroną konserwatorską w miastach o liczbie mieszkańców nie mniejszej niż 300 tysięcy;-punktacja 0 lub 1
- inżynierii drogowej dla co najmniej jednej osoby; - punktacja 0 lub 1

Wymagana ilość punktów wynosi 2.

b) projektowe w specjalności:

- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych dla co najmniej jednej osoby, - punktacja 0 lub 1
- inżynierskiej drogowej dla co najmniej jednej osoby - punktacja 0 lub 1

Wymagana ilość punktów wynosi 2.

c) Wykonawcy otrzymają dodatkowy 1 punktu za każde kolejne 200 mb remontu sieci wodociągowej metodą krakingu statycznego o minimalnej średnicy 100 mm z wykorzystaniem rur z żeliwa sferoidalnego w miastach o liczbie mieszkańców nie mniejszej niż 300 tysięcy powyżej łącznej długości 5000 mb.

7. W celu potwierdzenia spełniania tego warunku do wniosku należy załączyć:

1) Formularz nr 2 (wg wzoru załączonego do ogłoszenia) – wykaz najważniejszych robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku posiadania wiedzy i doświadczenia wykonanych w okresie nie dłuższym niż ostatnie pięć lat przed upływem terminu składania ofert (to jest zakończonych nie wcześniej niż w 2021 r.), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – wykonanych w tym okresie, z podaniem rodzaju, wartości, nazwy zamawiającego (inwestora), daty i miejsca wykonania tych robót); dla celów niniejszego zamówienia najważniejszymi robotami, które musi obejmować ww.

wykaz, są roboty budowlane spełniające równocześnie następujące warunki: obejmują realizację obiektów zgodnych z przedmiotem niniejszego zamówienia, to jest wykonanie : robót polegających na wykonaniu remontu sieci wodociągowej metodą krakingu statycznego o minimalnej średnicy 100 mm i łącznej długości co najmniej 5000 mb z wykorzystaniem rur z żeliwa sferoidalnego w miastach o liczbie mieszkańców nie mniejszej niż 300 tysięcy oraz robót polegających na wykonaniu remontu sieci wodociągowej metodą krakingu statycznego o minimalnej średnicy 100 mm i łącznej długości co najmniej 200 na terenie objętym ochroną konserwatorską w miastach o liczbie mieszkańców nie mniejszej niż 300 tysięcy, przy czym brak w Formularzu nr 2 wykonanych robót o powyższych cechach będzie równoznaczny z brakiem wymaganego doświadczenia;

- 2) Dokumenty wystawione lub potwierdzone przez inwestora (dotyczy to także realizowania robót w charakterze podwykonawcy ujawnionego w umowie pomiędzy inwestorem a wykonawcą) potwierdzające, że roboty budowlane wykazane przez wykonawcę w Formularzu nr 2 zostały wykonane należyście i prawidłowo ukończone, przy czym referencje wystawione przez wykonawcę dla podwykonawcy nie potwierdzone przez inwestora nie są wystarczającym dowodem spełnienia tego warunku;
- 3) Formularz nr 3 (wg wzoru załączonego do ogłoszenia) – wykaz osób (lista kluczowego personelu), które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
- 4) Odpisy wskazanych wyżej uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia osób mających pełnić techniczne funkcje kierownicze na budowie; osoby te muszą również należeć do samorządu zawodowego (tj. do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa), a dowód takiej przynależności będzie wymagany przy rozpoczęciu budowy.

W przypadku gdy Wykonawca dysponuje osoba spoza terytorium RP, osoba ta musi:

- posiadać wykształcenie i kwalifikacje wymagane do świadczenia usług ww. branży budowlanej w kraju zamieszkania tej osoby,
- posiadać decyzje o uznaniu kwalifikacji zawodowych ww. branży budowlanej w kraju zamieszkania tej osoby,
- posiadać decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych w ww. branży budowlanej zgodnie z ustawą z 18.3.2008 o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub posiadać prawo do świadczenia usług transgranicznych.
- spełniać opisane wyżej wymagania dla personelu wykonawcy.

Wszystkie ww. osoby muszą posługiwać się językiem polskim lub w przypadku braku znajomości języka polskiego, Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt do zapewnienia tłumacza języka polskiego w celu stałego tłumaczenia w kontaktach pomiędzy Zamawiającym a personelem Wykonawcy. Wymieniony powyżej skład personelu Wykonawcy należy traktować jako minimalne wymagania Zamawiającego i nie wyczerpuje on całości personelu niezbędnego dla rzetelnego wypełnienia obowiązków Wykonawcy.

W razie potrzeby Wykonawca powinien dostarczyć w/w personelowi niezbędne wsparcie i pomoc ze strony innych specjalistów, która może być niezbędna do właściwego wykonania przedmiotu zamówienia. Koszty operacyjne i wynagrodzenie całego personelu muszą być zawarte w cenie oferty.

8. W celu spełnienia pozostałych wymagań zamawiającego do wniosku należy załączyć:

- 1) Formularz nr 1 - Podstawowe dane wykonawcy – według wzoru załączonego do ogłoszenia;

- 2) Upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisania wniosku lub/i załączników do niego albo do podpisania wniosku i oferty lub/i załączników do nich, o którym mowa w pkt VIII.5.3 ogłoszenia, przy czym jeżeli wszystkie te dokumenty podpisują w odpowiedniej liczbie osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy, załącznik ten nie jest konieczny;
- 3) Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu podmiotów występujących wspólnie, o którym mowa w rozdziale X ust. 6 ogłoszenia, przy czym brak załącznika oznacza, że nie dotyczy on składającego wniosek.

VII. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI

1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane przez WMK S.A. (zamawiającego) oraz wykonawców muszą być składane pisemnie wyłącznie w sprawach, w których przewiduje to niniejsze ogłoszenie.
2. Z zastrzeżeniem postanowień zawartych w ust. 6 zamawiający dopuszcza, aby komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywała się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (tekst jednolity - Dz.U. z 2018 r. poz. 2188 z późn. zm.), osobiście, za pośrednictwem postańca lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity - Dz.U. z 2019 r. poz. 123 z późn. zm.) – na adres wskazany w ogłoszeniu.
3. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ww. ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
4. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez wykonawcę zamawiający domniema, iż pismo wysłane na adres e-mail podany przez wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się wykonawcy z treścią pisma.
5. Wszelką korespondencję wykonawcy powinni kierować do zamawiającego z dopiskiem: „Dział Przetargów i Umów WMK S.A. w Krakowie” oraz podaniem numeru postępowania.
6. W przypadku wezwania przez zamawiającego do złożenia, uzupełnienia lub poprawienia oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw oświadczenia, dokumenty lub pełnomocnictwa należy przedłożyć (złożyć/uzupełnić/poprawić) w formie wskazanej w wezwaniu. Forma ta winna odpowiadać wymogom wynikającym ze stosownych przepisów.
7. Zamawiający oświadcza, iż osobami upoważnionymi do porozumienia się z wykonawcami są:

Lp.	Imię, nazwisko, stanowisko	Dział (Zakład), adres	Nr telefonu	Uwagi
1.	Barbara Bańdo Dział Przetargów i Umów	Dz. Przetargów i Umów, Kraków, ul. Senatorska 1, bud. „A”, pok. nr. 6	tel. 12 62 03 240 e-mail: barbara.bando@wodociagi.krakow.pl	sprawy formalne

VIII. WYKLUCZENIE WYKONAWCY Z POSTĘPOWANIA

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
 - 1) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;
 - 2) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo;

-
- a) o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (tekst jednolity - Dz.U. z 2019 r., poz. 1950) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tekst jednolity - Dz.U. z 2020 r., poz. 1133 z późn. zm.),
 - b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy Kodeks karny,
 - c) skarbowe;
 - d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769).
- 3) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa powyżej w ust. 1 pkt 2;
 - 4) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
 - 5) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
 - 6) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 - 7) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 - 8) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
 - 9) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
 - 10) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (tekst jednolity - Dz.U. z 2020 r., poz. 358 z późn. zm.);
 - 11) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
 - 12) Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 t.j. z późn. zm.), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
-

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający wykluczy także wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (tekst jednolity - Dz.U. z 2020 r., poz. 814 z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jednolity - Dz.U. z 2020 r., poz. 1228 z późn. zm.).
3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie postanowień ust. 1 pkt 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności (procedura sanacyjna – samooczyszczenie), w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
4. Na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. (DZ.U. 2025 poz. 514 o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:
 - a) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
 - b) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
 - c) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.
5. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione dowody, o których mowa w ust. 3 za wystarczające.

6. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania.
 7. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
 8. Wszystkim wykluczonym wykonawcom równocześnie przekazuje się (przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, a następnie listem) informację o ich wykluczeniu z uzasadnieniem faktycznym i prawnym.
- IX. FORMA I ZAWARTOŚĆ WNIOSKU O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. Zamawiający na stronie internetowej: www.wodociagi.krakow.pl/o-firmie/przetargi/aktualne-przetargi , przygotował wzór wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu i wzory oświadczeń i formularzy niezbędnych do złożenia wniosku.
 2. Dokumenty składane wraz z wnioskiem mają być oryginałem lub kopią poświadczoną za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w § 1 ust. 6 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.u. poz. 1126), kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty. Pełnomocnictwa należy załączyć w oryginale. Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów wchodzących w skład wniosku musi być potwierdzona przez osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osób) podpisującą (podpisujące) wniosek zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny wykonawcy.
 3. Wniosek musi być napisany w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze, ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem. Treść wniosku musi odpowiadać treści niniejszego ogłoszenia.
 4. Jeżeli wykonawca załączy do wniosku dokumenty w języku innym niż polski, dokumenty te muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez wykonawcę.
 5. Wniosek musi być podpisany przez osobę uprawnioną do składania w imieniu wykonawcy oświadczeń woli. Uprawnionymi do składania oświadczeń woli są osoby wykazane w Krajowym Rejestrze Sądowym (rejestrze przedsiębiorców) albo w ewidencji działalności gospodarczej. Uprawnienia powyższe posiadają także osoby legitymujące się odpowiednimi pełnomocnictwami udzielonymi przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy. W przypadku podpisywania wniosku przez osoby posiadające pełnomocnictwa, dokumenty pełnomocnictwa muszą być załączone do wniosku w oryginale lub w formie aktu notarialnego.
 6. Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony wniosku wraz z załącznikami były jednoznacznie ponumerowane, a także podpisane przez osobę lub osoby podpisujące wniosek. W przypadku dokumentów wielostronicowych dopuszcza się możliwość ich podpisania lub potwierdzenia za zgodność na początku lub końcu dokumentu (zamiast na każdej stronie).
 7. Proponuje się, aby wniosek wraz ze wszystkimi załącznikami był trwale spięty.
 8. Wniosek należy złożyć w zamkniętej kopercie. Oczekuje się, że koperta zostanie:
 - 1) opisana – z podaniem nazwy i adresu wykonawcy; w przypadku wniosku wspólnego kilku podmiotów należy na kopercie podać nazwy ich wszystkich oraz nazwę i adres pełnomocnika;
 - 2) zaadresowana do zamawiającego: Wodociągi Miasta Krakowa SA - Dział Przetargów i Umów, 30-106 Kraków, ul. Senatorska 1, budynek „A” (zaadresowanie do Działu Przetargów i Umów w budynku „A” dotyczy także ewentualnej koperty zewnętrznej firmy kurierskiej);

- 3) oznaczona napisem „Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu”, numerem i tematem (nazwą) postępowania (z ewentualnym określeniem charakteru wniosku: Wniosek zamienny lub Wycofanie wniosku).
 9. Wniosek wraz ze wszystkimi załącznikami powinien być sporządzony i złożony w dwóch egzemplarzach, odpowiednio oznaczonych. Obydwa egzemplarze powinny zawierać identyczne materiały. W razie rozbieżności między poszczególnymi egzemplarzami obowiązywać będzie tekst oryginału.
 10. Jeden egzemplarz ma zawierać oryginał wniosku, a drugi może być kserokopią egz. nr 1, przy czym każdy egzemplarz powinien być osobno spięty i oprawiony. Ponadto oczekuje się, by strony wniosku były ponumerowane.
 11. Wszystkie powyższe wymagania dotyczące wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu będą dotyczyć również ofert.
- X. WYKONAWCY WYSTĘPUJĄCY WSPÓLNIE (GRUPA WYKONAWCÓW)
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie, powinna zawrzeć porozumienie w formie umowy cywilnej.
 2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w niniejszym Ogłoszeniu.
 3. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia łącznie będą oceniane ich kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, sytuacja ekonomiczna i finansowa, zdolność techniczna i zawodowa, natomiast dla każdego z nich oddzielnie będzie rozpatrywane podleganie lub niepodleganie wykluczeniu z postępowania.
 4. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu podmiotów występujących wspólnie lub także do zawarcia umowy winno być załączone do wniosku w oryginale lub należyście potwierdzonej kopii, przy czym pełnomocnik nie może sam potwierdzić za zgodność z oryginałem kopii udzielonego mu pełnomocnictwa.
 5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia zawrzeć porozumienie w drodze umowy cywilno-prawnej regulujące ich współpracę.
 6. Wykonawcy działający wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia. Musi to być określone w umowie regulującej ich współpracę, którą należy dostarczyć po ewentualnym wyborze oferty złożonej przez takich wykonawców
- XI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW
1. Wnioski należy składać w Dziale Przetargów i Umów WMK SA, 30-106 Kraków, ul. Senatorska 1, budynek „A”, pok. nr 6, w terminie do dnia 12.06.2026 r. do godziny 10:00.
 2. Decydująca jest data i godzina dostarczenia wniosku w powyższe miejsce, a nie data nadania. Za dostarczenie wniosku w terminie przez pocztę lub kuriera do wskazanego pokoju odpowiada wykonawca.
 3. Wniosek złożony po terminie zostanie niezwłocznie zwrócony wykonawcy, choćby był wysłany w terminie.
 4. Zamawiający może przesunąć termin składania wniosków w uzasadnionych przypadkach. O przesunięciu terminu zamawiający zawiadomi zamieszczając informację na stronie internetowej nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania wniosków.

5. Każdy wykonawca w dowolnym czasie przed upływem terminu składania wniosków może:
(a) wycofać swój wniosek lub (b) zmienić swój wniosek.
6. W celu wycofania wniosku należy złożyć odpowiednie oświadczenie podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy w kopercie oznaczonej numerem postępowania, nazwą wykonawcy, z dopiskiem: „Wycofanie wniosku”. Zamawiający zwróci wniosek wycofany przed upływem terminu składania wniosków niezwłocznie po otrzymaniu wyżej wymienionego oświadczenia.
7. W celu zmiany wniosku należy złożyć w kopercie oznaczonej numerem postępowania, nazwą wykonawcy, z dopiskiem: „Wniosek zamienny” nowy wniosek na cały zakres objęty postępowaniem lub na jego część z wyraźnym określeniem, jakiej części pierwotnego wniosku dotyczy zmiana.
8. Złożone wnioski zostaną otwarte na niepublicznym posiedzeniu komisji przetargowej.

XII. BADANIE WNIOSKÓW

1. Druga część posiedzenia komisji przetargowej (ocena wniosków) nie jest dostępna dla osób nieupoważnionych. Informacje z tej części nie będą udostępnione, z wyjątkiem danych zawartych w protokole postępowania.
2. W tej części posiedzenia komisja najpierw sprawdzi wnioski pod kątem zachodzenia przesłanek do wykluczenia wykonawcy z postępowania. W tym celu komisja przeanalizuje, czy wykonawcy spełniają wymagane warunki udziału w postępowaniu oraz czy załączyli wszystkie wymagane oświadczenia lub dokumenty.
3. W toku badania wniosków zamawiający może wezwać wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, albo którzy nie złożyli pełnomocnictw, oraz tych, którzy złożyli oświadczenia lub dokumenty, o których mowa powyżej zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia wniosek wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty muszą potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz posiadanie pełnomocnictw nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków. Zamawiający może również nie skorzystać z prawa do wzywania do uzupełnienia wniosku i nie stanowi to naruszenia zasad postępowania.
4. W toku badania wniosków zamawiający może także wezwać wykonawców w wyznaczonym przez siebie terminie do złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych wniosków albo treści załączonych oświadczeń, dokumentów, formularzy lub innych załączników.
5. Brak odpowiedzi na wezwanie zamawiającego w sprawie złożenia oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw albo w sprawie udzielenia wyjaśnień, a także odpowiedź potwierdzająca niespełnienie w istotnym zakresie wymagań określonych w ogłoszeniu może być – zależnie od rodzaju niezgodności – podstawą do wykluczenia wykonawcy z postępowania lub odrzucenia jego wniosku.
6. Komisja poprawi we wniosku oczywiste omyłki pisarskie, o czym może zawiadomić wykonawcę najpóźniej wraz z przesłaniem wyników kwalifikacji do dalszego udziału w postępowaniu.
7. Wnioski złożone przez wykonawców nie podlegających wykluczeniu, o których odrzucenie komisja przetargowa nie wnioskuje, będą kwalifikowane do dalszego udziału w postępowaniu w sposób podany w pkt XIV ogłoszenia.

XIII. ODRZUCENIE WNIOSKU

1. Wniosek odrzuca się, jeżeli:

- 1) jego treść w znaczącym stopniu nie odpowiada treści ogłoszenia i nie została należycie wyjaśniona;
 - 2) jego złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji;
 - 3) został złożony przez wykonawcę wykluczonego z postępowania;
 - 4) jest nieważny na podstawie odrębnych przepisów.
2. Każdy wykonawca, którego wniosek odrzucono, otrzymuje szczegółową informację o powodach odrzucenia z uzasadnieniem faktycznym i prawnym.
 3. Zamawiający równocześnie informuje o odrzuceniu wniosków wszystkich pozostałych wykonawców, którzy złożyli wnioski.

XIV. KWALIFIKACJA DO DALSZEGO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. Zamawiający zaprosi do składania ofert wszystkich wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu. Ocena warunków udziału w postępowaniu określonych w punkcie VII ogłoszenia o zamówieniu zostanie dokonana w oparciu o formułę „0 – nie spełnia warunku, 1 - spełnia warunek”.
2. Wnioski, dla których łączna liczba punktów uzyskanych w ramach oceny, o której mowa w rozdziale VII ust. 6, będzie mniejsza niż 6 punktów, zostaną odrzucone.
3. O wynikach kwalifikacji do dalszego udziału w postępowaniu zamawiający zawiadomi wszystkich wykonawców, którzy złożyli wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
4. Zamawiający zaprosi do składania ofert czterech wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, nie podlegają wykluczeniu oraz uzyskali największą liczbę punktów w ocenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt VII ogłoszenia o zamówieniu. Ocena spełnienia warunków zostanie dokonana w oparciu o formułę: „0 – nie spełnia warunku, 1 – spełnia warunek”.
5. W przypadku otrzymania mniejszej liczby wniosków spełniających warunki określone w pkt 1 niniejszego rozdziału, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zaproszenia do złożenia oferty mniejszą liczbę Wykonawców niż planowana lub unieważnienia postępowania.
6. Kolejność kwalifikacji będzie wynikała z ilości przyznanych punktów dodatkowych tj. 1 punktu za każde kolejne 200 mb remontu sieci wodociągowej metodą krakingu statycznego o minimalnej średnicy 100mm z wykorzystaniem rur z żeliwa sferoidalnego w miastach o liczbie mieszkańców nie mniejszej niż 300 tysięcy powyżej łącznej długości 5000 mb.
7. W przypadku gdy liczba punktów przyznanych Wykonawcom będzie taka sama, co uniemożliwi wybór czterech Wykonawców, Zamawiający zaprosi wszystkich Wykonawców, którzy uzyskali równą liczbę punktów. Umowa ramowa zostanie jednak zawarta wyłącznie z czterema Wykonawcami, których oferty zostaną uznane za najkorzystniejsze zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny ofert.
8. Wnioski, dla których łączna liczba punktów uzyskanych w ramach oceny, o której mowa w rozdziale VII ust. 6, będzie mniejsza niż 6 punktów, zostaną odrzucone.
9. O wynikach kwalifikacji do dalszego udziału w postępowaniu zamawiający zawiadomi wszystkich wykonawców, którzy złożyli wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

XV. SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Po zakończeniu badania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu zamawiający przekaże zakwalifikowanym wykonawcom zaproszenie do złożenia ofert, do którego będzie załączona specyfikacja warunków zamówienia lub adres strony internetowej, na której jest ona dostępna oraz projekt umowy.

XVI. WADIUM I ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca składający ofertę zobowiązany będzie wnieść wadium w wysokości: 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100).
2. Wadium należało będzie wnieść po otrzymaniu zaproszenia do składania ofert w terminie określonym w specyfikacji warunków zamówienia. Nie należy wносить wadium wraz z wnioskiem.
3. Szczegółowe postanowienia dotyczące wadium oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostaną uregulowane w specyfikacji warunków zamówienia.

XVII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA

1. Składający ofertę pozostaje nią związany przez 60 kolejnych dni począwszy od dnia składania ofert włącznie.
2. Szczegółowe informacje dotyczące terminu związania ofertą zostaną uregulowane w specyfikacji warunków zamówienia.

XVIII. KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

1. Po zbadaniu poprawności pod względem formalnym i merytorycznym nieodrzucone oferty zostaną ocenione według następujących kryteriów (w każdym kryterium w skali od 0 do 10 punktów):
 - 1) Oferowana cena 90 %:
 - a) Remont metodą krackingu sieci wodociągowej: 20%;
 - b) Remont przyłącza wodociągowego przewodem DN40 i DN50 PERC SDR11 wraz z armaturą (bez zestawu wodomierzowego i wodomierza) na połączeniu z siecią wodociągową: 20%;
 - c) Remont przyłącza wodociągowego przewodem DN63 PERC SDR11 wraz z armaturą (bez zestawu wodomierzowego i wodomierza) na połączeniu z siecią wodociągową: 20%;
 - d) Remont przyłącza wodociągowego przewodem DN80 i DN100 żel. sf. wraz z armaturą (bez zestawu wodomierzowego i wodomierza) na połączeniu z siecią wodociągową: 20%;
 - e) Remont zestawu wodomierzowego (bez dostawy samego wodomierza) dla wodomierza: waga 10%;
 - 2) Długość okresu gwarancji („G”) 10 %
2. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu przyznawania punktów oraz wyboru oferty najkorzystniejszej zostaną uregulowane w specyfikacji warunków zamówienia.
3. Nie przewiduje się prowadzenia aukcji elektronicznej po dokonaniu oceny ofert w celu wyboru najkorzystniejszej oferty.

XIX. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

1. Postępowanie przed terminem składania ofert unieważnia się, gdy:
 - 1) nie złożono żadnego wniosku niepodlegającego odrzuceniu;
 - 2) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie zamawiającego;
 - 3) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy.
2. Informacje dotyczące unieważnienia postępowania po terminie składania ofert zostaną uregulowane w specyfikacji warunków zamówienia.
3. O unieważnieniu postępowania zamawiający zawiadamia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne równocześnie wszystkim wykonawców, którzy:

- 1) ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania wniosków,
 - 2) złożyli wnioski – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania wniosków.
4. Informację o unieważnieniu postępowania zamieszcza się również na tablicy ogłoszeń WMK SA oraz na stronie internetowej.

XX. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ

1. Wykonawca, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego zasad udzielania zamówień określonych w niniejszym ogłoszeniu lub w Regulaminie, o którym mowa w pkt II.1 ogłoszenia oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego obowiązkowych czynności, może przed zawarciem umowy poinformować zamawiającego o nieprawidłowości czynności podjętych w toku postępowania lub nieprawidłowym zaniechaniu czynności, składając „informację o nieprawidłowościach” wskazującą czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się nieprawidłowość oraz zawierającą przedstawienie zarzutów z uzasadnieniem.
2. „Informację o nieprawidłowościach” (zwaną dalej „informacją”) można złożyć w terminie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jej złożenia, jeżeli zawiadomienie to przesłano przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo w terminie 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób, z tym że informację dotyczącą nieprawidłowej treści ogłoszenia o zamówieniu można złożyć w terminie 5 dni od zamieszczenia ogłoszenia na stronie internetowej WMK SA.
3. W przypadku wpłynięcia informacji dotyczącej nieprawidłowej treści ogłoszenia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.
4. W przypadku wpłynięcia informacji po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą może zostać zawieszony do czasu udzielenia odpowiedzi (rozstrzygnięcia) w sprawie zgłoszonych nieprawidłowości. O zawieszeniu terminu zamawiający zawiadamia wszystkich wykonawców, którzy złożyli nieodrzucone oferty; w takiej sytuacji zamawiający nie zawiera umowy do czasu rozstrzygnięcia zarzutów.
5. Zamawiający odpowiada na podniesione zarzuty, jeśli postanawia je uwzględnić (uznać). W takiej sytuacji w terminie 5 dni od otrzymania informacji przesyła rozstrzygnięcie (odpowiedź) wykonawcy, który ja złożył. Zamawiający może również odpowiedzieć wykonawcy składającemu informację oddalając podniesione zarzuty lub stwierdzając, że informacja pochodzi od podmiotu nieuprawnionego względnie złożono ją po upływie terminu określonego w specyfikacji. Brak rozstrzygnięcia w 5-dniowym terminie lub zawarcie umowy uznaje się za nieuwzględnienie podniesionych zarzutów.
6. W przypadku uwzględnienia zarzutów zamawiający powtarza zakwestionowaną czynność lub dokonuje czynności bezprawnie zaniechanej niezwłocznie po rozstrzygnięciu. O powtórzeniu czynności lub wykonaniu czynności zaniechanych zamawiający niezwłocznie zawiadamia wszystkich wykonawców, którzy złożyli nieodrzucone oferty.
7. Od rozstrzygnięcia w sprawie podniesionych w informacji zarzutów albo braku ich rozpatrzenia w terminie przez zamawiającego nie przysługuje odwołanie ani skarga do sądu. Decyzja zamawiającego w tej sprawie jest ostateczna.

XXI. UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI Z POSTĘPOWANIA

1. Protokół z postępowania wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty

- udostępnia się od chwili ich otwarcia, a wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od dnia poinformowania o wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu.
2. Udostępnianie odbywa się na miejscu w Dziale Przetargów i Umów. Polega ono na okazaniu ww. dokumentów do wglądu i do ewentualnego sporządzenia notatek albo fotografii lub przesłaniu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Zamawiający nie ma obowiązku powielania okazywanych materiałów.
 3. W celu uzyskania wglądu w akta postępowania należy zgłosić ten zamiar oraz uzgodnić termin z osobą z Działu Przetargów i Umów podaną w punkcie VI ogłoszenia.

XXII. UWAGI KOŃCOWE

W sprawach nie opisanych w niniejszym ogłoszeniu stosuje się odpowiednie przepisy prawa polskiego.

Załączniki:

1. Wzór wniosku;
2. Wzory oświadczeń i formularzy.

ZATWIERDZAM
Marcin Łukaszewicz
Dyrektor Infrastruktury Sieciowej